



ANEXO I – PREÇO DE REFERÊNCIA

DADOS DA ENTIDADE / DADOS DA PROPONENTE

SAAE JACAREÍ
LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL LEITE DO AMPARO, Nº 121 - CENTRO, JACAREÍ, SP – CEP: 12.327-703

PREÇO DE REFERÊNCIA*

Item					Valores estimados do processo		
Item	Classificação	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 5/8" DFD 447	PC	20,0000	35,0000	700,00
2	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 3/4" DFD 448	PC	20,0000	40,0000	800,00
3	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1" DFD 449	PC	20,0000	50,0000	1.000,00
4	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.1/4" DFD 450	PC	10,0000	70,0000	700,00
5	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/8" DFD 451	PC	20,0000	80,0000	1.600,00
6	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/4" DFD 452	PC	20,0000	128,0500	2.561,00
7	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2" DFD 456	PC	5,0000	290,0000	1.450,00
8	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 1/2" DFD 457	PC	10,0000	637,0000	6.370,00
9	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 3/8" DFD 457	PC	10,0000	580,0000	5.800,00



20.981,00

***Valor unitário referenciado em menor preço de pesquisa de preços.**

- 1. NÃO SERÁ ADJUDICADO ITEM COM VALOR ACIMA DO ESTIMADO PELO SAAE-JACAREÍ.**
- 2. DA ENTREGA:** A empresa vencedora da dispensa deverá entregar os materiais de acordo com a solicitação da Unidade requisitante, observado o prazo de **30 DIAS** para entrega.
- 3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para:**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí

CNPJ: 48.962.625/0012-13

IE: 392.315.070.113

Avenida Vereador Egidio Antônio Coimbra, 1228 – Residencial Parque dos Sinos - JACAREÍ-SP. CEP: 12.328 – 513



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)

Item					Valores estimados do processo		
Item	Classificação	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 5/8" DFD 447	PC	20,0000		
2	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 3/4" DFD 448	PC	20,0000		
3	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1" DFD 449	PC	20,0000		
4	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.1/4" DFD 450	PC	10,0000		
5	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/8" DFD 451	PC	20,0000		
6	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/4" DFD 452	PC	20,0000		
7	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2" DFD 456	PC	5,0000		
8	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 1/2" DFD 457	PC	10,0000		
9	1.025.001.004065	KIT SELO MECÂNICO.	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 3/8" DFD 457	PC	10,0000		



1. O prazo de validade da proposta é de **30 (trinta) dias corridos**.
2. Não será adjudicado item com valor acima do estimado pelo Saae-Jacareí.

3. Declarações

- 3.1. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no aviso de contratação direta e seus anexos;
- 3.2. Declara que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- 3.3. Declara que, caso seja adjudicado em seu favor o objeto da dispensa, compromete-se a assinar o Contrato ou instrumento equivalente no prazo determinado no documento de convocação.
- 3.4. **[ATENÇÃO: APENAS ASSINALAR CAMPO “SIM” EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE]** Declara, para os devidos fins, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento da condição de ME ou EPP e que não incorreu em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123/2006 (artigo 3º, § 6º, Lei Complementar nº 123/06):

Assinalar a opção correspondente ao enquadramento da empresa:

DECLARA ENQUADRAMENTO ME/EPP:	MARCAR COM “X”
SIM	
NÃO	

- 3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3.6. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 3.8. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Jacareí, _____

(nome e assinatura do representante legal)



Nome da Proponente: _____
CNPJ: _____
Endereço: _____
Telefone/Fax: _____
E-mail: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Dados do Responsável pela Informação

Nome: _____
Função: _____
RG: _____
CPF: _____



ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

[INSERIR DOCUMENTO DIGITALIZADO]



SC 00531/2025 (PC)

Solicitado em:	06/02/2025	Solicitante:	Alessandro Gustavo da Silva - SAAE.ALESSANDRO
Aprovado em:	28/02/2025	Aprovador:	JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PENHA - SAAE.JOAOP
Unidade solicitante:	SAAE - JACAREÍ - (1)		
Centro de consumo:	Unidade de Manutenção de Instalações - (36)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	30 Dias

Justificativa

AQUISIÇÃO DE SELOS MECÂNICOS DIVERSOS PARA BOMBAS DE SISTEMAS DE ÁGUA

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0	PRÉ-EMPENHO Nº:	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado
TIPO DE EMPENHO: Estimativo	DESEMBOLSO: 0	
FICHA: 45		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0303 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES		
UNIDADE EXECUTORA: 030301 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.0011.2250 - Manutenção do Departamento de Operações		
CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
ELEMENTO: 3.3.90.30.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis		
FONTE DE RECURSO: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		
APLICAÇÃO: 110.0000		
FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO: MATERIAL DE CONSUMO		
TIPO DE DESPESA: GERAL		
ORDENADOR: CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 5/8" DFD 447 <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	20,0000	PC	1,0000	20,00
0002	✓	1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 3/4" DFD 448 <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	20,0000	PC	1,0000	20,00
0003	✓	1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1" DFD 449 <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	20,0000	PC	1,0000	20,00
0004	✓	1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.1/4"	10,0000	PC	1,0000	10,00



SC 00531/2025 (PC)

	DFD 450				
	<u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE				
0005	✓ 1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/8" DFD 451 <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	20,0000	PC	1,0000	20,00
0006	✓ 1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/4" <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	20,0000	PC	1,0000	20,00
0007	✓ 1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2" DFD 456 <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	5,0000	PC	1,0000	5,00
0008	✓ 1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 1/2" <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	10,0000	PC	1,0000	10,00
0009	✓ 1.025.001.00004065 KIT SELO MECÂNICO. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> KIT SELO MECÂNICO. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm², Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 3/8" DFD 457 <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	10,0000	PC	1,0000	10,00

LTB. = Liberado

TOTAL:

135,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

0,00

VALOR DO PRÉ-EMPENHO:

0,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

0,00



SC 00531/2025 (PC)



Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO GUSTAVO DA SILVA
Data: 28/02/2025 15:15:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLICITANTE
Alessandro Gustavo da Silva



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PENHA
Data: 28/02/2025 17:23:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APROVADOR
JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PENHA

ORDENADOR
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: ____/____/____ () Aprovado () Não Aprovado

Francisco José Monteiro



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Selos Mecânicos para conjuntos de motores e bombas de diversas marcas, modelos, dimensões e potências, as quais pertencem ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Jacareí – SP.

ITEM	QDT	DESCRIÇÃO
1	20	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 5/8"
2	20	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 3/4"
3	20	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1"
4	10	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.1/4"
5	20	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/8"
6	10	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 1.3/4"
7	5	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2"
8	10	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 1/2"
9	10	Selo mecânico, Tipo 21, Material: VITON, suporta pressão de até 12kgf/cm ² , Temperatura de -20° C a 100° C, diâmetro 2. 3/8"
10	15	Selo mecânico de carbeto de tungstenio na sede estacionaria a carbeto de silicio na face rotativa, elastomeros e o´ring em viton, ferragens e mola em aço inóx serie 400 – medidas: 2.50 T31 SC/TC V/316 Selo para bomba PIONNER



2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Justifica-se a contratação pois a Autarquia tem diversos conjuntos de motobombas nas instalações que bombeiam água para centros de reserva em bairros distantes em que não é possível a condução da mesma por gravidade. Em todos os casos citados, os conjuntos motobombas trabalham em regime contínuo e necessitam que sejam realizadas manutenções preventivas e corretivas, de forma a manter todos os equipamentos operacionais, de maneira que não haja a interrupção na distribuição de água para os munícipes.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A aquisição do item conforme quantidades e especificações descritas no presente termo irá auxiliar na realização de manutenção de bombas de água.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Somente serão aceitos materiais que atendam as especificações na íntegra contidas no presente documento.

A contratação requer itens da categoria elementos de máquinas que atendem diversos fabricantes conforme normas NBR, DIN, ISO, JIS, entre outras.

Deverão ser fornecidos selos mecânicos originais.

Na embalagem deverá constar no mínimo:

Nome do Fabricante;

Lote de fabricação;

Data de fabricação



Não serão aceitos selos mecânicos reconicionados, retrabalhados, recuperados ou qualquer outra maneira de recuperação, somente serão aceitos selos mecânicos novos, originais produzidos conforme normas descritas acima.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO

O pedido constitui de uma entrega única com a quantidade total solicitada, sendo o prazo de entrega de 30 dias.

Em caso de necessidade de substituição de produtos rejeitados por estar em desacordo com as especificações ou em caso de avarias, o mesmo deverá ser repostado em até 15 dias, a contar da informação da recusa, sem custos a Autarquia.

Toda a execução do objeto deverá ser por conta da contratada, sendo vedada a subcontratação total.

6. DO LOCAL DA ENTREGA

Os itens adquiridos deverão ser entregues na Captação do SAAE – UMI – Rua: Aparício Lorena, 120 – Jardim Liberdade – Jacareí.

7. DO VALOR ESTIMADO

Item à cargo da Unidade de Licitações e Compras.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Será utilizada a dotação 45 | 030301 | 17.512.0011.2250 | 04 | 110.0000
| 3.3.90.30.26.



9. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será feito conforme as normas internas da Autarquia.

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O prazo do recebimento provisório será de até 10 (dez) dias corridos a cargo do fiscal da contratação e o prazo para recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento a cargo do gestor da contratação.

11. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência para a contratação será de 60 (sessenta) dias corridos.

12. DO MODELO DE GESTÃO

Fica denominado como fiscal da contratação, o engenheiro mecânico da Unidade de Manutenção de Instalações e como gestor da contratação, o supervisor da Unidade de Manutenção de Instalações.

13. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

13.1. PARTE CONTRATANTE

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;



Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês



e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13.2. PARTE CONTRATADA

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes, no mínimo, a: fabricante, lote e data de fabricação; Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

14. DA GARANTIA

Do prazo de garantia fica vigente a garantia de acordo com o Art. 26 da Lei nº 8.078 de 1990 do código de defesa do consumidor;

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.



As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores ao fornecido anteriormente.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

15. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A futura contratada deverá atender, quanto aos itens a serem fornecidos, as especificações técnicas deste termo de referência, além daqueles requisitos quanto à habilitação.

Jacareí, 06 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALESSANDRO GUSTAVO DA SILVA
Data: 06/02/2025 16:11:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alessandro Gustavo da Silva
Supervisor de Manutenção de Instalações

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PENHA
Data: 06/02/2025 16:49:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joao Paulo Murilo Macedo Felipe Penha
Diretor de Departamento de Operação e Manutenção