







QDFL - GERAL 01											
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	QTD	POT. (W) UNI	POT.(W)	T. (V)	COR. (A)	F. D.	DEM. (Kva)	FASES	Sec. (mm2)	DIS. (A)
1	QDFL - 01	1	7633	7633	380	20,09		5,50	T	16	63
2	QDFL - 02	1	34262	34262	380	90,16		28,40	T	35	100
3	QDFL - 03	1	47455	47455	380	124,88		41,72	T	50	125
TOTAL				89350		235,13		75,62	T	120	250





QDFL - GERAL 02											
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	QTD	POT. (W) UNI	POT.(W)	T. (V)	COR. (A)	F. D.	DEM. (Kva)	FASES	Sec. (mm2)	DIS. (A)
1	QDFL - 04	1	15048	15048	380	39,60		12,22	T	16	63
2	QDFL - 05	1	33513	33513	380	88,19		26,64	T	35	100
3	QDFL - 06	1	20975	20975	380	55,20		16,43	T	16	63
4	QDFL - 07	1	17703	17703	380	46,59		13,69	T	16	63
TOTAL				87239		229,58		68,99	T	120	250

CSPB - BARBAGALLO

GIULIANO BARBAGALLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069067476
ROD. TANCREDO NEVES, 1940 CAPIM AZEDO-IBIUNA/SP FONE: 15 - 99793-0613

GIULIANO BARBAGALLO :30197886841

Assinado de forma digital por GIULIANO BARBAGALLO:30197886841 Dados: 2026.03.31 08:43:40 -03'00'

ASSUNTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS		ART: 2620260778035
PROPRIETÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA		
ESCALA	INDICADAS	DATA 02/2026	DES. GIULIANO	FL. 05/05