

À Prefeitura Municipal de Ipuã

Att. Setor de Compras e Licitações

Referente ao pregão eletrônico 054/2025 – 20/02/2026

MB Pré-Fabricados Ltda. (CNPJ 57.609.067/0001-45), estabelecida à Rua Dinamarca, nº 500, Parque das Nações, CEP 14.507-008, Ituverava-SP, vem apontar ligeiro equívoco na elaboração do edital do referido pregão, pontualmente no que se refere aos itens 97 e 98 da planilha de produtos licitados.

Antes de emitir qualquer comentário, deve a empresa respeitosamente informar que o presente documento não trata de apontar e/ou sugerir qualquer irregularidade no edital da licitação. Tudo o que se almeja é destacar a incompatibilidade existente entre a descrição dada aos itens e o que estabelece a NBR 8890:2020, norma técnica destinada a regulamentar a fabricação de tubos de concreto.

O fato é que os itens 97 e 98 correspondem aos tubos de concreto com 1,00 m de diâmetro nominal (interno), ao mesmo tempo em que demandam a classe de resistência PS-2. Tal classe fatalmente determinaria que as peças fossem produzidas com concreto simples, o que, de acordo com NBR 8890:2020, não é permitido, haja vista que qualquer tubo com diâmetro interno igual ou superior a 1,00 m deve possuir armadura.


Por isso, gentilmente sugerimos que a Prefeitura reveja a classe de resistência solicitada para os itens 97 e 98 do pregão, alertando que acreditamos ser, na realidade, a classe PA-2 (relativa a concreto armado) aquela desejada.



À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ituverava – SP, 03 de fevereiro de 2026.



Eng. Civil Guilherme Cavallari Bueno

Sócio proprietário
p/ MB Pré-Fabricados