

RESULTADO DE LICITAÇÃO PE Nº 006/2025
PAE Nº 2025/3087062

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/REINSTALAÇÃO, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUE POSSAM SER NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES E CASA DA MULHER BRASILEIRA.

O Pregão Eletrônico nº 006/2025 foi conduzido pelo Portal de Compras do Governo Federal, acessível através do link <https://www.gov.br/compras/pt-br>. O certame teve sua abertura no dia 30 de setembro de 2025 e a sessão encerrada no mesmo dia, havendo 02 (duas) intenções de recurso, as quais não prosperaram por ausência de apresentação das razões recursais dentro do período legal concedido. Assim, após o prazo recursal o processo seguiu as normas estabelecidas na legislação vigente, garantindo transparência e competitividade.

Ao longo do processo licitatório, registramos a participação de 29 (vinte e nove) empresas, refletindo o interesse e a competitividade do mercado na prestação dos serviços solicitados.

Dentre as participantes, apenas uma empresa se consagrou como vencedora, já que se trata de lote único, conforme a classificação e critérios previamente estabelecidos.

Segue tabela com o resultado da licitação em anexo

Belém/PA, 06 de outubro de 2025

(Assinatura eletrônica)

LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

Matrícula - 597262

Agente de Contratação

Empresa: SW COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ: 26.415.706/0001-08 / I.E: 15.541.153-5

Rod. PA 140, KM 03, N° 108, Santa Lúcia II, Santa Isabel do Pará-PA, CEP: 68790-000

Fone: (91) 9 8288-4444 / cefgk@outlook.com

LOTE ÚNICO								
Lote	Item	Descrição - Secretaria de Estado das Mulheres/PA	Código SIMAS	Und.	Quantidade de aparelhos	Qauntidade de manutenção ao ano (3x)	V. Unitário	V. Total
1.1	1	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado com capacidade nominal split hi-wall, 9.000 btus, invert. C/ evap. /cond.- ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com comple-mento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desinstalar a evaporadora e condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, mon-tar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com isotu-bo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da eva-poradora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamen-tos,	21531	und	7	21	R\$ 175,33	R\$ 3.681,93

	realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças.							
2	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal split hi-wall, 12.000btus, in-vert., c/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desinstalar a evaporadora e condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças.	21531	und	3	9	R\$	180,57	R\$ 1.625,13
3	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 18.000 btus, invert., c/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de	21531	und	3	9	R\$	180,56	R\$ 1.625,04

	mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desins-talar a evaporadora e condensadora, lavar os equi-pamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamen-te e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamen-tos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob deman-da. Caso necessário, a reposição, troca e/ou repara-ção de peças.							
4	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 24.000 btus, invert., c/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desins-talar a evaporadora e condensadora, lavar os equi-pamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamen-te e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da	24008	und	2	6	R\$	220,86	R\$ 1.325,16

		evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamen-tos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob deman-da. Caso necessário, a reposição, troca e/ou repara-ção de peças.						
	5	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 30.000 btus, invert, c/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo lim-peza geral do equipamento: desins-talar a evaporadora e condensadora, lavar os equi-pamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamen-te e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corri-gir vazamen-tos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob deman-da. Caso ne-cessário, a reposição, troca e/ou repara-ção de peças.	23003	und	2	6	R\$ 416,19	R\$ 2.497,14
	6	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split	23003	und	5	15	R\$ 428,79	R\$ 6.431,85

		hi-wall, 36.000 btus, invert. C/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desins-talar a evaporadora e condensadora, lavar os equi-pamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamen-te e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamen-tos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob deman-da. Caso necessário, a reposição, troca e/ou repara-ção de peças.						
7		Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 48.000 btus, invert. C/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desins-talar a evaporadora e condensadora, lavar os equi-pamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamen-te e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc.	24337	und	1	3	R\$ 438,10	R\$ 1.314,30

	Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças.							
8	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 60.000 btus, invert. C/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desinstalar a evaporadora e condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças.	24337	und	9	27	R\$	359,60	R\$ 9.709,20
VALOR TOTAL 1.1								R\$ 28.209,75

Lote	Item	Descrição – Casa da Mulher Brasileira de Ananindeua	Código SIMAS	Und.	Quantidade de aparelhos	Quantidade de manutenção ao ano (3x)	V. Unitário	V. Total
1.2	1	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado com capacidade nominal split hi-wall, 9.000 btus, invert. C/ evap. /cond.- ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desinstalar a evaporadora e condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças.	21531	und	25	75	R\$ 175,33	R\$ 13.149,75
	2	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal split hi-wall, 12.000 btus, invert, c/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do	21531	und	7	21	R\$ 180,58	R\$ 3.792,18

		equipamento: desinstalar a evaporadora e condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças.							
	3	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 18.000 btus, invert. C/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desinstalar a evaporadora e condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos,	21531	und	8	24	R\$	180,56	R\$ 4.333,44

	realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças.						
4	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 24.000 btus, invert. C/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desinstalar a evaporadora e condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob demanda. Caso necessário, a reposição, troca e/ou reparação de peças	24008	und	9	27	R\$ 220,86	R\$ 5.963,22
5	Serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva de aparelho de ar-condicionado split com capacidade nominal ar cond.split hi-wall, 56.000 btus, invert. C/ evap. /cond - ciclo frio com fornecimento de material e de	24337	und	1	3	R\$ 350,55	R\$ 1.051,65

	mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo limpeza geral do equipamento: desins-talar a evaporadora e condensadora, lavar os equi-pamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamen-te e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com Isotubo, antichamas e fitas pvc. Realizar teste de pressão no aparelho; verificar e resolver vibrações, ruídos tanto da evaporadora quanto da condensadora, motores e compressor, corrigir vazamen-tos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; admitido a frequência máxima trimestral para contratação sob deman-da. Caso necessário, a reposição, troca e/ou repara-ção de peças.						
VALOR TOTAL 1.2							R\$ 28.290,24
VALOR GLOBAL DO LOTE							R\$ 56.499,99



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3087062

Anexo/Sequencial: 49

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Lillian Witte de Oliveira, **CPF:** ***.382.862-**

Em: 06/10/2025 10:46:06

Aut. Assinatura: a86eed5cd679169a53a28c052be0cda3bd49c4a56862bb8b508e9703f2642c34



Identificador de autenticação: 0f22b856-d3d1-4aca-9193-dbbb8df55a2f

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>