



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – CATÁLOGOS TÉCNICOS

1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – CATÁLOGOS TÉCNICOS						
PREGÃO	72/2025	OBJETO	Regitro de Preços visando futura e eventual aquisição de material elétrico para manutenção e expansão de pontos de energia nos imóveis escolares administrados pela rede municipal de ensino, departamentos administrativos e demais locais vinculados à secretaria de educação, cultura, esporte e lazer de Jaboticabal-SP			
SECRETARIA		Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			DATA	03/10/2025
JUSTIFICATIVA		O PRESENTE RELATÓRIO TEM OBJETIVO DE REGISTRAR O RESULTADO APÓS ANÁLISE DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELOS PARTICIPANTES MAIS BEM CLASSIFICADOS QUE APRESENTARAM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS NO PRAZO CONFORME EXIGIDO NO TERMO CONVOCATÓRIO, EM SEU SUBITEM 13.2.				

1ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA
8	CABO FLEXÍVEL 1.5MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - diâmetro nominal do condutor, conforme catálogo, é 1,48mm², o edital preconiza mínimo de 1,5mm².
9	CABO FLEXÍVEL 2.5MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - diâmetro nominal do condutor, conforme catálogo, é 1,90mm², o edital preconiza mínimo de 2,0mm².
10	CABO FLEXÍVEL 4.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

1ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AValiação	JUSTIFICATIVA
11	CABO FLEXÍVEL 6.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.
12	CABO FLEXÍVEL 10.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.
13	CABO FLEXÍVEL 16.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - diâmetro nominal do condutor, conforme catálogo, é 4,88mm², o edital preconiza mínimo de 5,00mm².
14	CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX ALUMÍNIO 16mm, Cabos de Potência multiplexados autossustentados com isolamento sólida extrudada	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☐ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame.
15	CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX ALUMÍNIO 25mm	FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ALUMI BR	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo apresentado, atende plenamente aos requisitos mínimos exigidos.
16	CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM BRANCO	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, o item não atende os requisitos mínimos, de acordo com os apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

1ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AValiação	JUSTIFICATIVA
17	CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM² BRANCO	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, o item não atende os requisitos mínimos, de acordo com os apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.
18	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 2 X 1,5mm PRETO	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, o item não atende os requisitos mínimos, de acordo com os apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - diâmetro nominal do condutor, conforme catálogo, é 1,47mm², o edital preconiza mínimo de 1,50mm².
19	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 2 X 2,5mm PRETO	LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXSUL	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Foi verificado que na proposta inicial do participante, registrada junto a plataforma de licitação eletrônica onde transcorre o processo, consta marca "FLEXSUL", o catálogo apresentado consta da marca "NEW LIGTH". Neste sentido, permitindo um "upgrade de proposta" ou a troca de marca nesta fase pode ferir a isonomia entre os participantes e prejudicar a competitividade do certame. Verificado o catálogo apresentado, o item não atende os requisitos mínimos, de acordo com os apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.
20	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 3 X 4,00mm PRETO, condutor composto por fios de cobre eletrolítico, tempera mole.	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	CONNECT	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Foi apresentado certificado de conformidade, entretanto, o referido documento não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação "Diâmetro Nominal do Condutor de no mínimo 2,20mm²" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.
52	DUCHA HIGIÊNICA COM AQUECIMENTO ELÉTRICO, 03 TMEPERATURAS, 4.300W – 220V.	MRJ MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	LORENZETTI	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo apresentado, atende plenamente aos requisitos mínimos exigidos.
53	DUCHA/CHUVEIRO ELÉTRICO, JATO MULTIDIRECIONAL, MÍN. 03 TMEPERATURAS, 5500W – 220V.	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	LORENZETTI	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo apresentado, atende plenamente aos requisitos mínimos exigidos.
56	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO, ROLO COM 10 METROS, Fita elétrica de alta tensão, mínimo 1Kv, anti-chama	MORK TELECOM – PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	RAJIX / FAF1019	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo apresentado, atende plenamente aos requisitos mínimos exigidos.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

1ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AValiação	JUSTIFICATIVA
57	FITA ISOLANTE USO PROFISSIONAL, ROLO COM 20 METROS, Fitas deisolação com resistência ao choque térmico e alta capacidad	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	SIBRATEC / 19X0,13X20M	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Verificado o catálogo apresentado, o item não atende os requisitos mínimos, de acordo com o apontamento: 1 – Classe de Temperatura de utilização indicada é 0 °C à 80°C, o edital preconiza mínimo de 90°C.
APROVADO: Documentação considerada conforme com as exigências do Edital.		REPROVADO: Documentação considerada desconforme com as exigências do Edital.			DESCLASSIFICADO: A licitante descumpriu as exigências do edital, segundo a justificativa relatada

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:

Zélio Antonio Moretto Junior
Agente Administrativo (matrícula 8299)