



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

2º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – CATÁLOGOS TÉCNICOS

PREGÃO	72/2025	OBJETO	Regitro de Preços visando futura e eventual aquisição de material elétrico para manutenção e expansão de pontos de energia nos imóveis escolares administrados pela rede municipal de ensino, departamentos administrativos e demais locais vinculados à secretaria de educação, cultura, esporte e lazer de Jaboticabal-SP			
SECRETARIA		Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			DATA	07/10/2025
JUSTIFICATIVA		O PRESENTE RELATÓRIO TEM OBJETIVO DE REGISTRAR O RESULTADO APÓS ANÁLISE DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELOS PARTICIPANTES MAIS BEM CLASSIFICADOS QUE APRESENTARAM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS NO PRAZO CONFORME EXIGIDO NO TERMO CONVOCATÓRIO, EM SEU SUBITEM 13.2.				

2ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA
8	CABO FLEXÍVEL 1.5MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	COBRETEEN	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação “Massa Bruta (Peso)” exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 – ausência da informação do diâmetro nominal do condutor. 3 – NBR 9117, edital preconiza NBR NM 280 e NBR NM 247-3.
9	CABO FLEXÍVEL 2.5MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	CONNECT	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Foi apresentado certificado de conformidade, entretanto, o referido documento não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação “Massa Bruta (Peso)” exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação do diâmetro nominal do condutor
10	CABO FLEXÍVEL 4.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	COBRETEEN	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação “Massa Bruta (Peso)” exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 – ausência da informação do diâmetro nominal do condutor. 3 – NBR 9117, edital preconiza NBR NM 280 e NBR NM 247-3.
11	CABO FLEXÍVEL 6.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	CONNECT	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Foi apresentado certificado de conformidade, entretanto, o referido documento não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação “Massa Bruta (Peso)” exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação do diâmetro nominal do condutor.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

2ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AValiação	JUSTIFICATIVA
12	CABO FLEXÍVEL 10.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	COBRETEEN	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Verificado o catálogo apresentado, não contempla plenamente as informações exigidas, conforme apontamentos: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação do diâmetro nominal do condutor. 3 - NBR 9117, edital preconiza NBR NM 280 e NBR NM 247-3.
13	CABO FLEXÍVEL 16.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	CONNECT	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Foi apresentado certificado de conformidade, entretanto, o referido documento não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação do diâmetro nominal do condutor.
14	CABO MULTIPLEX QUADRUPLAX ALUMÍNIO 16mm, Cabos de Potência multiplexados autossustentados com isolamento sólido extrudado	DIPAR FERRAGENS EIRELI	CONDUSPAR	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo apresentado, item aprovado por atender as exigências mínimas do descritivo.
16	CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM BRANCO	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	CONNECT	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Foi apresentado certificado de conformidade, entretanto, o referido documento não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação "espessura nominal da isolamento" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.
17	CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM² BRANCO	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	CONNECT	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Foi apresentado certificado de conformidade, entretanto, o referido documento não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação "espessura nominal da isolamento" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.
18	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 2 X 1,5mm PRETO	MORK TELECOM – PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	ENERGY	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo apresentado, item aprovado por atender as exigências mínimas do descritivo.
19	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 2 X 2,5mm PRETO	BOMBARDA&BOMBARDA COMERCIO LTDA	CONNECT	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Foi apresentado certificado de conformidade, entretanto, o referido documento não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação "Massa Bruta (Peso)" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada. 2 - ausência da informação "Diâmetro Nominal do Condutor de no mínimo 1,90mm²" exigida no descritivo técnico e indicada na metodologia como característica a ser avaliada.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

2ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AValiação	JUSTIFICATIVA
20	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 3 X 4,00mm PRETO, condutor composto por fios de cobre eletrolítico, tempera mole.	TREDE CENTER COMMERCE LTDA	LAMESA	☐ APROVADO ☐ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	Deixou de apresentar catálogo no prazo solicitado.
57	FITA ISOLANTE USO PROFISSIONAL, ROLO COM 20 METROS, Fitas deisolação com resistência ao choque térmico e alta capacidad	ALINE NICACIO ME	3M	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Verificado o catálogo apresentado, o item não atende os requisitos mínimos, de acordo com o apontamento: 1 – largura da fita de 18mm, o edital preconiza mínimo de 19mm.
APROVADO: Documentação considerada conforme com as exigências do Edital.		REPROVADO: Documentação considerada desconforme com as exigências do Edital.		DESCLASSIFICADO: A licitante descumpriu as exigências do edital, segundo a justificativa relatada	

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:

Zélio Antonio Moretto Junior
Agente Administrativo (matrícula 8299)