



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

4º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – CATÁLOGOS TÉCNICOS

PREGÃO	72/2025	OBJETO	Regito de Preços visando futura e eventual aquisição de material elétrico para manutenção e expansão de pontos de energia nos imóveis escolares administrados pela rede municipal de ensino, departamentos administrativos e demais locais vinculados à secretaria de educação, cultura, esporte e lazer de Jaboticabal-SP		
SECRETARIA	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				DATA 15/10/2025
JUSTIFICATIVA	O PRESENTE RELATÓRIO TEM OBJETIVO DE REGISTRAR O RESULTADO APÓS ANÁLISE DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELOS PARTICIPANTES MAIS BEM CLASSIFICADOS QUE APRESENTARAM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS NO PRAZO CONFORME EXIGIDO NO TERMO CONVOCATÓRIO, EM SEU SUBITEM 13.2.				

4ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPONENTE	MARCA	AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA
11	CABO FLEXÍVEL 6.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	DIPAR FERRAGENS EIRELI	CONDUSPAR	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo, item aprovado por atender os requisitos mínimos do descritivo técnico
13	CABO FLEXÍVEL 16.0MM, elemento condutor produzido em fios de Cobre, tempera mole, Isolação em termoplástico polivinílico	GCM COMERCIAL LTDA	VIBRA	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	O catálogo apresentado não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação “Massa Bruta (Peso)” ; ausência da informação “Diâmetro Nominal do Condutor.
16	CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM BRANCO	FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ENERGY	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	De acordo como Catálogo apresentado, o produto segue não aprovado pelas circunstâncias: 1 – valor da “Massa Bruta (Peso)” se apresenta inferior (4,1kg/100m) ao exigido no descritivo (4,20kg/100m).
17	CABO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM² BRANCO	GCM COMERCIAL LTDA	VIBRA	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	O catálogo apresentado não contempla plenamente as informações exigidas no termo de referência conforme metodologia de análise imposta: 1 - ausência da informação “Massa Bruta (Peso)” ; ausência da informação “Espessura nominal isolamento”.
19	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 2 X 2,5mm PRETO	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CORFIO	☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Conforme catálogo, item aprovado por atender os requisitos mínimos do descritivo técnico
20	CABO PP (BLINDADO) FLEXÍVEL 3 X 4,00mm PRETO, condutor composto por fios de cobre eletrolítico, tempera mole.	AZ IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	BRASCON	☐ APROVADO ☐ REPROVADO ☒ DESCLASSIFICADA	DESCLASSIFICADO – Deixou de apresentar catálogo no prazo estipulado.
57	FITA ISOLANTE USO PROFISSIONAL, ROLO COM 20 METROS, Fitas de isolamento com resistência ao choque térmico e alta capacidade	W LED ELETRICA LTDA	DECORLUX / F10205	☐ APROVADO ☒ REPROVADO ☐ DESCLASSIFICADA	Verificado o catálogo apresentado, o item não atende os requisitos mínimos, de acordo com o apontamento: Classe de Temperatura de utilização indicada é 0 °C à 80°C, o edital preconiza mínimo de 90°C. Largura 18mm, o edital preconiza 19mm.
APROVADO: Documentação considerada conforme com as exigências do Edital.		REPROVADO: Documentação considerada desconforme com as exigências do Edital.		DESCLASSIFICADO: A licitante descumpriu as exigências do edital, segundo a justificativa relatada	

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:

Zélio Antonio Moretto Junior
Agente Administrativo (matrícula 8299)