

ANEXO II

Neste tópico serão detalhadas as especificações mínimas obrigatórias para os itens listados como objetos desta contratação. A não conformidade com qualquer uma das especificações resultará na recusa dos produtos no ato da entrega. As imagens utilizadas são meramente ilustrativas, servindo apenas para facilitar a compreensão do objeto, prevalecendo sempre as especificações textuais aqui descritas.



Imagem meramente ilustrativa

Descrição

Placa de Saída

Quantidade: 2(duas)

Dimensões mínimas:

300 mm × 150 mm (30 × 15 cm);

Espessura mínima de 2 mm;

Cor de fundo verde, símbolos e inscrições fotoluminescentes na cor branca, conforme padronização da ABNT e ABNT NBR 16820.



Descrição

Placa de escada desce à esquerda

Quantidade: 2(duas)

Dimensões mínimas:

300 mm × 150 mm (30 × 15 cm);

Espessura mínima de 2 mm;

Cor de fundo verde, símbolos e inscrições fotoluminescentes na cor branca, conforme padronização da ABNT e ABNT NBR 16820.



Imagem meramente ilustrativa

Descrição

placa siga em frente

Quantidade: 1 (uma)

Dimensões mínimas:

300 mm × 150 mm (30 × 15 cm);

Espessura mínima de 2 mm;

Cor de fundo verde, símbolos e inscrições fotoluminescentes na cor branca, conforme padronização da ABNT e ABNT NBR 16820.



Imagem meramente ilustrativa

Descrição

Saída de Emergência – Direção para Baixo

Quantidade: 1 (uma)

Dimensões mínimas:

300 mm × 150 mm (30 × 15 cm);

Espessura mínima de 2 mm;

Cor de fundo verde, símbolos e inscrições fotoluminescentes na cor branca, conforme padronização da ABNT e ABNT NBR 16820.



Imagem meramente ilustrativa

Descrição

Placa de Saída de Emergência – Seta para a Direita

Quantidade: 5 (cinco)

Dimensões mínimas:

300 mm × 150 mm (30 × 15 cm);

Espessura mínima de 2 mm;

Cor de fundo verde, símbolos e inscrições fotoluminescentes na cor branca, conforme padronização da ABNT e ABNT NBR 16820.



Imagem meramente ilustrativa

Descrição

Placa de Saída de Emergência – Seta para a Esquerda

Quantidade: 5 (cinco)

Dimensões mínimas:

300 mm × 150 mm (30 × 15 cm);

Espessura mínima de 2 mm;

Cor de fundo verde, símbolos e inscrições fotoluminescentes na cor branca, conforme padronização da ABNT e ABNT NBR 16820.



Imagem meramente ilustrativa

Descrição

Placa Extintor de Incêndio

Quantidade: 6 (seis)

Dimensões mínimas:

200 mm × 200 mm (20 × 20 cm);

Espessura mínima de 2 mm;

Cor de fundo vermelha, símbolos e inscrições fotoluminescentes na cor branca, conforme padronização da ABNT e ABNT NBR 16820.



Imagem meramente ilustrativa

Descrição:

Quantidade: 6 (seis)

Suporte: Ferro Redondo com borracha nas pontas para apoio

Pintura: Cromada

Dimensões: Altura (30cm) x Largura (18cm) x Comprimento (18cm)

A inclusão de imagens neste Termo de Referência tem por finalidade complementar as especificações técnicas dos itens, proporcionando maior clareza quanto às características visuais, ao formato, ao acabamento e às funcionalidades esperadas, sem substituir ou restringir as especificações técnicas descritas neste documento.

A utilização de imagens meramente ilustrativas busca conferir maior objetividade ao processo de contratação, reduzindo dúvidas na interpretação do objeto, facilitando a elaboração de propostas pelos licitantes e contribuindo para o recebimento de bens compatíveis com as necessidades da Administração. Tal medida está em consonância com os princípios da eficiência, do planejamento, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Com o objetivo de preservar os princípios da isonomia, da impessoalidade, da competitividade e da vedação ao direcionamento da contratação, as imagens apresentadas possuem caráter exclusivamente ilustrativo, observando-se as seguintes diretrizes:

I – As imagens não indicam marca, fabricante ou modelo específico, sendo utilizadas apenas como referência visual do padrão mínimo esperado;

II – Sempre que possível, foram utilizadas imagens sem logotipos, marcas ou quaisquer elementos que permitam a identificação de fabricante específico;

III – A expressão "**Imagem meramente ilustrativa**" acompanhará as figuras apresentadas, deixando claro que estas não constituem requisito obrigatório para fornecimento;

IV – Os licitantes poderão ofertar produtos de qualquer marca ou fabricante, desde que atendam integralmente às especificações técnicas, aos requisitos de desempenho, qualidade, dimensões e funcionalidade estabelecidos neste Termo de Referência;

V – Em caso de divergência entre a imagem apresentada e a descrição técnica do item, prevalecerá, para todos os efeitos, a especificação textual constante neste Termo de Referência.

Dessa forma, a utilização de imagens constitui recurso auxiliar destinado exclusivamente a facilitar a compreensão do objeto da contratação, ampliar a competitividade, reduzir interpretações divergentes e contribuir para a aquisição de bens compatíveis com as necessidades da Câmara Municipal, sem qualquer restrição ao caráter competitivo do certame ou direcionamento a marcas ou fabricantes específicos.