SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Analítico do Agrupamento de Materiais - Registro de Preços

SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Nro/Ano Agrupamento: 34/2026 **Tipo de Julgamento:** Menor Preço
Nro/Ano Modalidade: PREGÃO ELETRONICO - 52/2026 **Tipo Agrupamento:** Material

Subgrupo: 1.60.01 LABORATORIO DOSA

	Material	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	1.60.01.0807-2	TON			
	ÁCIDO SULFÚRICO APARÊNCIA: LÍQUIDO OLEOSO, LÍMPIDO, INCOLOR E ISENTO DE TURBIDEZ; ODOR: CARACTERÍSTICO; TEOR DE ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4): 77,5 a 79,0%; DENSIDADE (25ºC): 1,68 - 1,72 G/CM3; ALUMÍNIO (AL): MÁX. 1,00 PPM (MG/L); AMÔNIA (NH3): MÁX. 10,0 PPM (MG/L); ANTIMÔNIO (SB): MÁX. 1,00 PPM (MG/L); ARSÊNIO (AS): MÁX. 1,00 PPM (MG/L); BÁRIO (BA): MÁX. 50,0 PPM (MG/L); BERÍLIO (BE): MÁX. 4,00 PPM (MG/L); CÁDMIO (CD): MÁX. 5,00 PPM (MG/L); CHUMBO (PB): MÁX. 5,00 PPM (MG/L); COBRE (CU): MÁX. 1,00 (MG/L); CROMO TOTAL (CR): MÁX. 5,00 PPM (MG/L); FERRO (FE): MÁX. 30,0 PPM (MG/L); MANGANÊS (MN): MÁX. 0,20 PPM (MG/L); MERCÚRIO (HG): MÁX. 1,00 PPM (MG/L); NÍQUEL (NI): MÁX. 1,00 PPM (MG/L); NITRATO (NO3): MÁX. 5,00 PPM (MG/L); POTÁSSIO (K): MÁX. 1,00 PPM (MG/L); SELÊNIO (SE): MÁX. 20,0 PPM (MG/L); TÁLIO (TL): MÁX. 1,00 PPM (MG/L); ZINCO (ZN): MAX.3,50 PPM (MG/L); MATÉRIA ORGÂNICA OXIDÁVEL: MÁX. 3,50 PPM (MG/L); DIOXINAS E FURANOS: ISENTO - ANÁLISE VIA GC/HRMS. VALIDADE (25°C):180 DIAS DA SUA FABRICAÇÃO.				
	Requisitante 03-174/2026 003.001.002.012.003 - DEPARTAMENTO DE OP. SIST. ÁGUA - DO		390,0000	8.150,0000	3.178.500,0000
	Total do Material:		390,0000	8.150,0000	3.178.500,0000

Total do Subgrupo: 3.178.500,0000

Total Geral: 3.178.500,0000