



Manutenção corretiva do sistema de bombas e hidráulico do prédio.

3 mensagens

André Araújo <andrearaujo@pindamonhangaba.sp.leg.br>

25 de setembro de 2024 às 12:01

Para: Marcelo Heleodoro <marceloheleodoro@pindamonhangaba.sp.leg.br>

Em, 25 de setembro de 2024.

Ao Sr. Marcelo Heleodoro,

Diretor do departamento de administração

Assunto: Manutenções corretivas necessárias.

Senhor Diretor,

A algum tempo nosso sistema de abastecimento, reserva e distribuição de água necessita realizar manutenção corretiva especializada, isto se faz necessário para sanar alguns problemas que vem apresentando.

Justificativas para o pedido:

Nosso sistema de abastecimento, reserva e distribuição de água, vem apresentando problemas de acionamento do seu sistema automático das bombas das caixas dos reservatórios e abastecimento do prédio, sendo necessário nossa intervenção através do acionamento manual das bombas, também tem apresentado defeito no seu desligamento automático, causando derramamento de água, sendo necessário também nossa intervenção através do desligamento manual, também é visível a ferrugem nos encanamento, que em sua grande parte é feita de metal, isto tem causado, desperdício, desabastecimento e problemas com vazamentos, vazão e pressão da água.

Sendo assim faz necessário fazer novo **quadro de acionamento das bombas** das caixas de água, como também de **quadro de acionamento da bomba** de combate a incêndio, tendo em vista que hoje os quatro são conjugados, (sistema combate a incêndio), também será necessário, a troca do **sistema de boia, rede elétrica, quadro elétrico de proteção e** sistema hidráulico.

Sem mais para o momento.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Luis Cláudio Gonçalves

André Luis de Araújo

Agente Operacional de Segurança

Agente Operacional de Segurança

Marcelo Heleodoro <marceloheleodoro@pindamonhangaba.sp.leg.br>

25 de setembro de 2024 às 14:38

Para: André Araújo <andrearaujo@pindamonhangaba.sp.leg.br>

Boa tarde!

Muito obrigado pelo envio das informações.

Abraços e até mais!

Marcelo Heleodoro

Diretor de Administração

(12) 3644-2274 - (12) 99640-0189

[Texto das mensagens anteriores oculto]

André Araújo <andrearaujo@pindamonhangaba.sp.leg.br>

Para: Marcelo Heleodoro <marceloheleodoro@pindamonhangaba.sp.leg.br>

Andre Araújo

Boa tarde!

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos .

Abraços e até mais!

Andre Araújo

Agente operacional de Segurança.

(12) 3644-2250 (2237) - (12) 98317-9631

[Texto das mensagens anteriores oculto]