

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Aquisição de bomba de diafragma para a dosagem de policloreto de alumínio e hipoclorito de sódio no processo de tratamento de água da ETA IV.

2. Justificativa

Equipamento sobressalente.

3. Quantidade

01 unidade.

4. Descrição detalhada

Bomba de diafragma, vazão 120 l/h, pressão 10 bar, tensão 220/380 V, cabeçote em PVC.

5. Forma e local de entrega

O material deve ser entregue no almoxarifado do DAE, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1900, das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira.

6. Prazo de entrega

15 dias.

Leandro Scarcelle Menossi
Chefe de Setor de Tratamento de Água