

Termo de Referência-DEOPA-00037-2024

1. OBJETO

1.1. *Contração de empresa especializada para fornecimento de 2 (dois) atuadores elétricos para instalação na saída do reservatório elevado inferior do centro de reservação do Romano.*

2. JUSTIFICATIVA

2.1. *Justificamos a aquisição do material, pois não temos o material em estoque e será utilizado para controle de pressão na rede de distribuição do Bairro Rochelle, o bairro teve apontamento de não conformidade de pressão alta pela ARES PCJ. Com esse tipo de melhoria garantimos maior segurança no fornecimento de água e implementando ações para eliminar risco no sistema de abastecimento de água e continuidade dos serviços prestados pela Autarquia, mantendo a segurança no abastecimento.*

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Unidade	Qtda	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Un	2	Atuador elétrico 1/4 de Volta para válvula borboleta DN 300 - Tensão 220 VAC; Tipo ON/OFF; base ISO 5211; Carcaça em alumínio ;monofásico; indicador de posição visual; chave de acionamento manual; Grau de proteção IP67; Torque do Atuador 1000Nm; manual em português		

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. *A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento.*

4.2. *A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os equipamentos entregues estão de acordo com as especificações Técnicas exigidas no edital.*

4.3. *Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no edital e seus anexos. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte deste DAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.*

4.4. A substituição do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação deste DAE à empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

4.5. Os materiais Deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado, localizado na Avenida Corifeu de Azedo Marques, 1900, Vila Boldrin, Santa Bárbara D'Oeste, SP, CEP 13.450-037 no Horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 as 16h00.

4.6. O recebimento do objeto será:

4.6.1. Provisório: Na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas.

4.6.2. Definitivo: Após a conclusão da conferencia e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 03 (Três) dias úteis.

5-GARANTIA

5.1. Todos os materiais a serem fornecidos deverão estar em conformidade com as condições previstas no edital, sendo que a garantia contra defeito de fabricação será de 12 (doze) meses a contar da data da entrega dos materiais ao Setor de Almoxarifado do DAE.

6- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O presente contrato terá vigência de 90 dias, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

7-Responsável pela Fiscalização e Gerenciamento do Contrato

7.1. Em atendimento a Lei Federal n. 14.133/21 de Licitações e Contratos Administrativos , a gestão do contrato a ser celebrado entre o DAE de Santa Bárbara D'Oeste e a licitante vencedora do certame licitatório será executada, no que tange a contratante, pelo Claudioaldo Viana dos Santos , Chefe de Departamento de Operação de Água.

CLAUDIOALDO VIANA
DOS SANTOS:
26281176812

Assinado digitalmente por CLAUDIOALDO VIANA DOS SANTOS/26281176812
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RGPS e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR VALID CO, OU=Videconferencia, OU=14721957000109, CN=CLAUDIOALDO VIANA DOS SANTOS/26281176812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-07-11 13:24:05
Foxit Reader Versão: 9.7.1

CLAUDIOALDO VIANA DOS SANTOS

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ÁGUA