

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Aquisição de 04 calças de , **tamanhos 36 / P.** para utilização do funcionário Higor Henrique de Carvalho durante a execução de suas atividades.

2. Justificativa

Considerando recomendação de segurança do PGR - Programa de gerenciamento de riscos, desta Autarquia, página 728, na qual fica exposto a necessidade de utilizar uniforme aprovado para NR10, com Certificado de Aprovação, contra risco de choque elétrico e/ou queimaduras elétricas, e ainda a obrigatoriedade, feita pelo Regulamento Interno da Autarquia, quanto a utilização de uniforme durante toda a jornada de trabalho. Isso visando a prevenção contra os riscos o que o funcionário em questão está exposto, faz necessário a utilização de uniforme específico para a função. Portanto, opino pela aquisição das calças para a reposição do uniforme atual, este que sofreu desgaste do dia a dia de trabalho.

3. Quantidade

Aquisição de **04 calças de acordo em NR 10, com CA válido, numeração 36/ P.** visto que é imprescindível a utilização do Equipamento de Proteção Individual.

4. Descrição detalhada

Calça Eletricista, tamanhos 36 / P - Calça e segurança para elétrica. Calça confeccionada em tecido Uniforte FR 100% Algodão 8oz (290 g/m²); ATPV 11.3 cal/cm²; com faixas refletivas retardantes a chama (antichama) de cor verde; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos

raseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. Deve CA válido. Deve atender a altura dos servidores



Imagem do modelo calça eletrícista

5. Forma e local de entrega

Deverá ser entregue no prazo imediato, na Sede do DAE, na Rua: José Bonifácio, número 400, Centro, Santa Barbara d'Oeste ou Almoxarifado Avenida Corifeu de Azevedo Marques, numero 1900, Vila Boldrin, Santa Barbara d'Oeste.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 novembro de 2024.

Renata Garcia Miranda
Técnica em Segurança do Trabalho