

Termo de Referência

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para manutenção em fibra de vidro para executar o reparo em duas flanges dos bocais de saída do reservatório, localizado na estação de tratamento de água 4 e o fornecimento de uma flange cega.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A autarquia não possui equipamentos, ferramental nem estrutura adequados para realização desse tipo de serviço, além de não possuir cargos com tal atribuição, pois se trata de serviço especializado em manutenção de reservatórios de fibra. Somando-se ao já exposto, existe uma grande demanda para esse tipo de serviço, portanto, justificando a contratação para prestação de serviço objeto desse contrato, evitando problemas no fornecimento de água para população, devido falta de manutenção neste reservatório.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS SERVIÇOS

Unidade	Descrição	Qtda	Descrição do Serviços
Serviço	Manutenção em Reservatório de Fibra	1	● Retirada das flanges danificadas do bocal do reservatório ● Fornecimento de flanges para tubo PEAD 630mm ● Instalação das flanges novas no bocal do reservatório ● Fornecimento de uma flange Cega de 630mm ● Pintura e retoques finais no local do serviço executado.

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO.

4.1. A execução do serviço deverá acontecer no local em que se encontra o reservatório. Não será permitido a retirada do mesmo para a execução do serviço. O reservatório se encontra sobre uma estrutura de concreto de aproximadamente 12 (doze) metros de altura, na estação de tratamento de água localizada na Avenida Isaías Hermínio Romano, 500 - Bairro Souza Queiroz, Santa Barbara D'Oeste - SP.

4.2. O serviço deve ser executado em uma prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. O serviço deve ser realizado respeitando todas as normas da NR35 - Trabalho em altura.

4.3. Todos os materiais, ferramentas e EPIs devem ser fornecidos pela contratada.

4.4. O contratante(DAE) irá fornecer um ponto de energia 220V, a uma distancia de 30 (trinta) metros do local do serviço.

4.5. O contratante(DAE), será responsável pela desmontagem dos tubos fixados nas flanges.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Retirada das flanges danificadas do bocal do reservatório

5.2 Fornecimento de flanges para tubo PEAD 630mm

5.3 Instalação das flanges novas no bocal do reservatório

5.4 Fornecimento de uma flange Cega de 630mm

5.5 Pintura e retoques finais no local do serviço executado.Desmontagem completa do motor.

6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 Todos os materiais utilizados deverão estar inclusos nos serviços.

6.2 Após a entrega do motor, será feita conferência para verificação dos serviços realizados. No caso de os serviços não estarem de acordo com as especificações do DAE, estes deverão ser refeitos, sem quaisquer ônus para a Autarquia.

6.3 A contratada deverá entregar o serviço junto com relatório fotográfico das peças e montagem

6.4 A execução do serviço deve ser previamente agendado com o fiscal do contrato

7. GARANTIA

7.1. O serviço de manutenção no reservatório deve estar em conformidade com as condições previstas no edital, sendo que a garantia dos serviços realizados será de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.

8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 O presente contrato terá vigência de 60 dias, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

9 - RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

9.1 Em atendimento a Lei Federal n. 14.133/21 de Licitações e Contratos Administrativos, a gestão do contrato a ser celebrado entre o DAE de Santa Bárbara D'Oeste e a licitante vencedora do certame licitatório será executada, no que tange a contratante, pelo João Paulo Gonçalves, Chefe de Setor de Reserva e Monitoramento.

João Paulo Gonçalves

CHEFE DE SETOR DE RESERVAÇÃO E MONITORAMENTO