

Termo de Referência – MAMECE - 0006-2026**1. OBJETO**

1.1. *Contratação de empresa especializada para fornecimento de 3 (três) Conjuntos de Acoplamento de Grade Completo - Tamanho 1080 T, para eixo entre 27 e 80 mm, Acoplamentos para manutenção de bombas KSB Megaflo 200-315K responsáveis pelo bombeamento da Estação Elevatória Toledos II para a Estação de Tratamento de Esgoto Toledos II.*

2. JUSTIFICATIVA

2.1. *A aquisição dos materiais é importante, pois não há o material em estoque, o que é algo preocupante, já que sem o funcionamento adequado das bombas que receberão os conjuntos de acoplamento, o processo de tratamento de esgoto fica prejudicado. Com esse tipo de melhoria se garante maior segurança no bombeamento de efluentes domésticos no tratamento e se evita o descarte direto de esgoto em águas fluviais, eliminando assim riscos no processo de tratamento de esgoto, na preservação ambiental no descarte do efluente e na continuidade dos serviços prestados pela Autarquia, mantendo a eficiência no tratamento de esgoto.*

Obs.: Estamos solicitando estes acoplamentos, devido ao fato que este ano as bombas quebraram mais do que o esperado e que os conjuntos de acoplamentos estão sendo adquiridos para suprir a demanda até que o processo licitatório seja concluído.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

<i>Unidade</i>	<i>Qtde</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
<i>Un</i>	<i>3</i>	CONJUNTO DE ACOPLAMENTO DE GRADE COMPLETO, FORNECIDO COM CUBO ACOPLADO, GRADES, TAMPAS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS, TAMANHO 1080 T PARA EIXOS ENTRE 27 E 80 MM, TORQUE 2.050 NM, A TAMPA DEVE SER BIPARTIDA EM ALUMÍNIO – AS ESPECIFICAÇÕES SÃO ATENDIDAS PELA MARCA FALK, METALFLEX OU EQUIVALENTE		

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. *A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento.*

4.2. A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os equipamentos entregues estão de acordo com as especificações Técnicas exigidas no edital.

4.3. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no edital e seus anexos. A entrega fora das especificações indicadas resultará na recusa por parte deste DAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.

4.4. A substituição do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação deste DAE à empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

4.5. Os materiais Deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado, localizado na Avenida Corifeu de Azedo Marques, 1900, Vila Boldrin, Santa Bárbara D'Oeste, SP, CEP 13.450-037 no Horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 as 16h00.

4.6. O recebimento do objeto será:

4.6.1. Provisório: Na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas.

4.6.2. Definitivo: Após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 03 (Três) dias úteis.

5. GARANTIA

5.1. Todos os materiais a serem fornecidos deverão estar em conformidade com as condições previstas no edital, sendo que a garantia contra defeito de fabricação será de 12 (doze) meses a contar da data da entrega dos materiais ao Setor de Almoxarifado do DAE.

6. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

6.1. Em atendimento a Lei Federal n. 14.133/21 de Licitações e Contratos Administrativos, a fiscalização do contrato a ser celebrado entre o DAE de Santa Bárbara D'Oeste e a licitante vencedora do certame licitatório será executada, em relação a contratante, pelo José Carlos Ferreira de Lima, Chefe de Setor de Manutenção Mecânica de Esgoto.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE LIMA
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE ÁGUA