Termo de Referência – MAMECE - 00015-2026

1. OBJETO

1.1. *Contratação de empresa especializada para fornecimento de 16 (Dezesseis Unidades) Correia Industrial em V - C 110, 16 (Dezesseis Unidades) Correia Industrial em V- C 129, 16 (Dezesseis Unidades) Correia Industrial em V- 5V 1120* e 8 (Oito) Correias em V - 5V – 1320, Correias de 1ª Linha que *serão usadas nos Sopradores da ETE TOLEDOS I e ETE TOLEDOS II.*
02 (Duas Unidades) Correia Industrial com 5 (cinco) Frisos PL 1075, Correia Industrial com 11 (onze) Frisos PL 1372 / 540 L – 1ª Linha, Utilização: Centrifuga Gratt das ETE Toledos I e ETE Toledos II, 03 (Três unidades) Correia Industrial em V - SPA 1650 LW – 1ª Linha - Utilização: Centrifuga Pieralisi da ETE Toledos 1.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. *A aquisição das correias é importante, pois não há correias em estoque, o que é algo preocupante, já que sem as mesmas compromete o funcionamento adequado dos sopradores e Centrifugas, comprometendo no processo de oxigenação do esgoto tratado e da retirada do lodo das ETE Toledos I e ETE Toledos II. Assim, com a compra dessas correias para o funcionamento dos sopradores e das centrifugas se garantem maior segurança na oxigenação dos esgotos e na retirada do lodo tratado, gerados pelos munícipes dos bairros dessas regiões, da cidade de Santa Bárbara d'Oeste e na continuidade dos serviços prestados pela Autarquia, mantendo a eficiência na oxigenação do esgoto e da retirada do lodo tratado nas ETE`s, devido a falta das correias para os sopradores e centrifugas o esgoto não recebe a quantidade de oxigênio correto e o lodo não pode ser tratado, e com isso corremos o risco de recebermos multas, dos órgãos competentes.*

2.2. *As correias de primeira linha garante maior durabilidade, segurança contra rompimentos e encaixe perfeito. Elas evitam danos graves ao motor ou paradas indesejadas nas máquinas.*

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Unidade	*Qtde*	*Descrição*	*Valor Unitário*	*Valor Total*
Un	**16**	**Correia Industrial em V- C 110 – 1 ª Linha, 16 unidades. Utilização: Sopradores da ETE Toledos 2 – Soprador tipo Roots Supri**		
Un	**16**	**Correia Industrial em V - C 129 – 1 ª Linha, 16 unidades. Utilização: Sopradores das ETE Toledos 2 – Soprador tipo Roots Supri**		
Un	**16**	**Correia Industrial em V - 5V 1120 – 1 ª Linha, 16 unidades. Utilização: Sopradores das ETE Toledos 2 – Soprador tipo Roots trilobular Robuschi RBS 126.**		
Un	**08**	**Correia Industrial em V - 5 V 1320 – 1 ª Linha, 08 unidades. Utilização: Sopradores das ETE Toledos 1 – Soprador tipo Roots trilobular Kaeser.**		
Un	**02**	**Correia Industrial com 5 (cinco) Frisos – PL 1075 – 1 ª Linha- 02 unidades. Utilização: Centrifuga Gratt das ETE Toledos 1 e ETE Toledos 2.**		
Un	**02**	**Correia Industrial com 11 (onze) Frisos – PL 1372 / 540 L – 1 ª Linha , 02 unidades. Utilização: Centrifuga Gratt das ETE Toledos 1 e ETE Toledos 2.**		
Un	**03**	**Correia Industrial em V – SPA 1650 LW – 1 ª Linha , 03 unidades. Utilização: Centrifuga Pieralisi da ETE Toledos 1.**		

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. *A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento.*

4.2. *A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os equipamentos entregues estão de acordo com as especificações Técnicas exigidas no edital.*

4.3. *Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no edital e seus anexos. A entrega fora das especificações indicadas resultará na recusa por parte deste DAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.*

4.4. *A substituição do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação deste DAE à empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.*

4.5. *Os materiais Deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado, localizado na Avenida Corifeu de Azedo Marques, 1900, Vila Boldrin, Santa Bárbara D´Oeste, SP, CEP 13.450-037 no Horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.*

4.6. *O recebimento do objeto será:*

4.6.1. Provisório*: Na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas.*

4.6.2. Definitivo*: Após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 03 (Três) dias úteis.*

5. GARANTIA

5.1. *Todos os materiais a serem fornecidos deverão estar em conformidade com as condições previstas no edital, sendo que a garantia contra defeito de fabricação será de 12 (doze) meses a contar da data da entrega dos materiais ao Setor de Almoxarifado do DAE.*

6. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

6.1. *Em atendimento a Lei Federal n. 14.133/21 de Licitações e Contratos Administrativos, a fiscalização do contrato a ser celebrado entre o DAE de Santa Bárbara D´Oeste e a licitante vencedora do certame licitatório será executada, em relação a contratante, pelo José Carlos Ferreira de Lima, Chefe de Setor de Manutenção Mecânica de Esgoto.*

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE LIMA
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE ESGOTO