

**D.A.A.E - SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

AVENIDA 08 - A, 360 - CIDADE NOVA CEP 13506-760
CNPJ 56.401.177/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL - 587.275.386.110
FONE: (0xx19) (19) 3531-5209 FAX: (0xx19) 3531-5211
Site: www.daaeriolclaro.sp.gov.br

(Regida pela lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: 2025/000266

Emitido por: IZABELLA DELIBERALI

Razão Social da Proponente:

CNPJ:	Insc. Est.:	Tel:
Endereço:	Nro:	Fax:
Cidade:	CEP:	UF:
Contato:		

1 - Favor informar os dados para identificação da empresa nos campos acima.

2 - Na cotação deverão ser mencionados os dados necessários e suficientes à caracterização do produto, tais como: marca, modelo, tipo, dimensões, peso, capacidade, etc... sem os quais a proposta será rejeitada.

3 - Todos os impostos e demais despesas com transporte e manuseio, montagem e armazenagem deverão estar explicitados na proposta ou incluso no preço final de cada item.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	MARCA	PR. UNI.	IPI	PR. TOTAL
1	20,00	PC	HIDROMETRO 3/4" 5M³/H - UNIJATO-C/CONEXAO Medidor de água potável Multijato MJ-H, com corpo em liga metálica de bronze com pintura eletrostática na cor azul, DN20 mm (3/4 POL), vazão máxima 5 m³/h, vazão nominal de 2,5 m³/h, vazão de transição de 200 L/h e vazão mínima de 50 L/h e início de funcionamento típico de 18 L/h, comprimento de 115mm, com relojoaria inclinada a 45°, de alta resistência, eixo em policarbonato, componentes internos em plástico de engenharia, com temperatura máxima de operação de 40° C e pressão de 10 bar. Cúpula de vidro, logotipo do DAAE na relojoaria Fabricação e Ensaios conforme Normas/Portarias Vigentes: 155:2022, ABNT NBR 8194, ABNT NBR 15.538. 04 - IDM mínimo de 94% Observação:				

Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma: _____

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: 2025/000266

Emitido por: IZABELLA DELIBERALI

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	MARCA	PR. UNI.	IPI	PR. TOTAL
2	30,00	PC	HIDROMETRO 1" 10 m³/h .CLASSE B - novos e sem conexão. Hidrômetros Multijato taquimétrico com sistema de transmissão magnética, relojoaria seca, inclinada em 45° plana ou giratória até 360° ou fixa, contendo 4 roletes pretos para medição de m³ e 2 roletes vermelhos para medição de frações dos m³, com cúpula de leitura de vidro ou policarbonato e cobre com alta resistência aos impactos e com parafusos de regulação de metal e com anel metálico antifraude. Estes medidores deverão ter as seguintes vazões: vazão nominal (Qn): 05 m³/h, vazão transitória de 400 l/h e vazão mínima (Qmin) de 100 l/h. Classe metrológica "B". Carcaça em liga metálica com no mínimo de 60% de cobre, eixos em aço inoxidável, os demais componentes internos feitos de termoplásticos de engenharia a fabricação, pressão de serviço de 1Mpa, comprimento de 260 mm, vazão máxima de 10 m³/h. Todos os hidrômetros devem conter numeração indicativa de série, sentido do fluxo, e vazão máxima em sua carcaça, em baixo relevo, e devem também, obrigatoriamente, possuir selo de INMETRO. O produto deverá ser elaborado com materiais altamente resistentes a intempéries. A fabricação e os ensaios deverão ser em conformidade com as normas NBR 8009, 8193, 8194, 8195, 5426 e portaria. IDM mínimo de 94% DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DO INMETRO 155/2022. Observação:				

Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma: _____

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: 2025/000266

Emitido por: IZABELLA DELIBERALI

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	MARCA	PR. UNI.	IPI	PR. TOTAL
3	2.500,00	PC	HIDROMETROS 3/4" 0,75 m³/h CLASSE B OU Q3: 1,6 m³/h RANGE 100 - NOVOS E SEM CONEXÃO. Hidrômetros Monjato ou unijato taquimétrico com sistema de transmissão magnética, relojoaria seca, inclinada em 45° e giratória até 360°, com cúpula de leitura de vidro e cobre com alta resistência aos impactos e com parafusos de lacração de metal ou latão. Estes medidores deverão ter as seguintes vazões: vazão nominal (Qn): 0,75 m³/h ou Q3: 1,6 m³/h, vazão transitória (Qt) de 60 L/h ou Q2: 25,6 L/h e vazão mínima (Qmin) de 15 L/h ou Q1: 16,0 L/h. Classe metrológica "B" OU RANGE DE MEDIÇÃO 100. Carcaça em liga com no mínimo de 60% de cobre, eixos em aço inoxidável, os demais componentes internos fabricados de termoplásticos de engenharia, pressão de serviço de 1Mpa, comprimento de 115 mm, vazão máxima de 1,5 m³/h ou vazão de sobrecarga (Q4) de 2,0 m³/h. Todos os hidrômetros devem conter numeração indicativa de série e medidas em sua carcaça, em baixo relevo e também indicação do sentido do fluxo da água e devem também, obrigatoriamente, possuir selo do INMETRO quando de sua fabricação e a colocação do logotipo do DAAE Rio Claro no mostrador da relojoaria, podendo ser gravado ou na forma de adesivo, no interior da cúpula. O produto deverá ser elaborado com materiais altamente resistentes a intempéries. IDM mínimo de 94%. DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DO INMETRO 155/2022. Observação:				
4	5,00	PC	HIDRÔMETRO TIPO WOLTIMANN 2" PARA ÁGUA FRIA. Transmissão tipo magnética; Turbina horizontal; Diâmetro horizontal de DN 50mm; Diâmetro 2"; Conexão com flange norma NBR-7675/1988 e NBR 14500 e ISO 4064; Classe de pressão PN 16; Classe metrológica "B"; Vazão máxima 30m³/h; Vazão nominal 15m³/h; Vazão de transição (Qt) 3m³/h; Vazão mínima (QMin) 450 L/h; Início de funcionamento 80 L/h; Temperatura da água até 40° C; Perda de carga de 1,0 BAR; Relojoaria giratória em 360°, selada, tipo extra seca; Relojoaria em policarbonato, classe do invólucro de IP 68; Relojoaria plana; Leitura máxima de mostrador 999.999 m³ ou superior; Corpo de ferro fundido protegido por tratamento anticorrosivo ou material superior, pintura epóxi; Eixos e pivôs de aço inoxidável; Comprimento 270mm; Turbina termoplástica; Colocação do logotipo do DAAE Rio Claro no mostrador da relojoaria, podendo ser gravado ou na forma de adesivo no interior da cúpula. Observação:				
Prazo Entrega:			Valid.Proposta:	Condições de Pagamento:	Faturamento com prazo mínimo de 28ddl		Total Geral:

Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma: _____