Padrão de Medição Coletiva com 12 Medidores

CX01 100x50x80

O circuito alimentador do quadro de distribuição QD deve ser instalado nos eletrodutos existentes, até a caixa de passagem indicada.

QD 3#(25(25) PEAD 50 mm ø2"

80x80x80

PEAD 50 mm ø2"

IL 284 4 PEAD 30 mm ø1.1/4"

60x60x70

CX02 60x60x70

IL 282,5 4 PEAD 30 mm ø1.1/4"

PEAD 50 mm ø2"

IL 284 4 PEAD 30 mm ø1.1/4"

CX03 40x40x50

01 L01/L02 2 x 60 W

CX05 40x40x50

01 L03/L04 2 x 60 W

IL 282,5 4 PEAD 30 mm ø1.1/4"

CX04 60x60x70

IL 282,5 4 PEAD 30 mm ø1.1/4"

PEAD 50 mm ø2"

Gás

90x50x60

50x50x60

40x40x50

A partir dessa caixa, instalar eletroduto e circuito alimentador

ADMINISTRAÇÃO 1 PVB

RECEPÇÃO 1 PVB

BANHEIRO FEMININO A = 4,50m²

BANHEIRO MASCULINO A = 4,50m²

ÁREA DE SERVIÇO A = 4,50m²

ÁREA DE SERVIÇO COPA A = 7,50m²

CX06 60x60x70

CX07 40x40x50

CX08 40x40x50

CX09 40x40x50

CX10 40x40x50

CX11 40x40x50

CX12 50x50x60

CX13 40x40x50

CX14 40x40x50

CX15 40x40x50

01 L01 60 W

01 L02 60 W

01 L03 60 W

01 L04 60 W

01 L05 60 W

01 L06 60 W

01 L07 60 W

01 L08 60 W

01 L09 60 W

01 L10 60 W

01 L11 60 W

01 L12 60 W

01 L13 60 W

Q.T.:≤1,81%

FÓRUM DE ILHA SOLTEIRA

Divisa Fórum (testada dos fundos)

PV REDE ESGOTO SANITÁRIO EXISTENTE

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE

LEGENDA

01 poste reto em aço galvanizado a fogo, com prolongamento para engastar e pintura eletrostática. Altura útil de 6,00 m;
01 suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias em ângulo de 120°;
02 luminárias LED retangulares tipo pétala de 80 W, 5000K.

01 poste reto em aço galvanizado a fogo, com prolongamento para engastar e pintura eletrostática. Altura útil de 7,00 m;
01 Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias;
04 luminárias LED retangulares tipo pétala de 80 W, 5000K.

Poste reto em aço galvanizado a fogo, com prolongamento para engastar e pintura eletrostática. Altura útil de 3,00 m;
Luminária pública LED com refletedor de 60 W, IP 67, 5000K.

Haste de aterramento cobreada de 5/8" x 3,00 m.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ILHA SOLTEIRA**
PRAÇA DOS PAIAGUÁS, 86
RODRIGO BATISTA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ilha Solteira Estância Turística - SP Um novo tempo!

OBRA: *"URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - FASE 2"* *Demanda SemPapel SP nº123354*

LOCAL: AVENIDA ATLÂNTICA, GLEBA C-A - 2ª ÁREA ILHA SOLTEIRA - SP

ESCALA: INDICADAS | DESENHO: ÉLITO | DATA: JUNHO/2026 | PROJETO: **ELE.**

ASSUNTO: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO
ENG. CIVIL - CREA Nº 060167593O
ART Nº 2620261776067
PORTARIA: 320/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ÉLITO DOS REIS MATOS
ENG. ELETRICISTA - CREA Nº 5061966550

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS

TIPO DO PROJETO: PLANTA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

FOLHA Nº: **01/03**

FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808
Assinado digitalmente por FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808
ND: C=BR, CN=FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808, OI=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.14 08:43:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1