

CONFORME DES. 27-1/4 A 4/4 - DOC. CPFL 2861



CHAPA EM "L" DE (38x38x4,80) mm

PARAFUSO DE $\phi 13$ (1/2") PARA FIXAÇÃO, CHUMBADO NO PISO

CHAPA DE 9,5 (3/8") SOLDADA NO PERFIL "L"

- 1 - TODAS AS FERRAGENS COM PERFIL EM "L" DEVEM SER DE (38x38x4,8) mm E SOLDADAS ENTRE SI
- 2 - TODAS AS TRAVESSAS DEVEM SER DE CHAPA DE AÇO DE (38x4,8) mm
- 3 - TODOS OS FUROS CORRIDOS (RASGOS) DEVEM SER DE Ø11
- 4 - OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS DEVERÃO SER DE CABEÇA SEXTAVADA DE (9,5x25) mm
- 5 - PARA FIXAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL DEVEM SER USADOS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA DE (9,5x38) mm
- 6 - O ELETRODUTO DE Ø1,1/2" DEVE SER EMBUTIDO NO PISO ATÉ A CAIXA DO MEDIDOR
- 7 - O SUPORTE DEVE SER DEVIDAMENTE ATERRADADO, UTILIZANDO-SE DE PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA DE (9,5x25) mm E RESPECTIVA PORÇA
- 8 - OS ELETRODUTOS E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER FIXADOS SEMPRE DO LADO OPOSTO AO DA FONTE DE ENERGIA E A SAÍDA PARA A CAIXA DO MEDIDOR DEVE FICAR APONTANDO PARA A GRADE DE PROTEÇÃO
- 9 - DURANTE A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DEVEM SER OBSERVADAS E ATENDIDAS AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS ENTRE FASES E FASE-TERRA, CONFORME TABELA 9 DO DOCUMENTO CPFL N° 2856

CONFORME DES. 15-1/2 E 2/2 - DOC. CPFL 2859



VISTA SUPERIOR

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and reinforcement details. The top view shows a plate with overall dimensions of 110 (width) x 110 (length). The top view is divided into sections with dimensions 32,5, 45, 32,5, and 5. The bottom view shows a plate with overall dimensions of 110 (width) x 110 (length). The bottom view is divided into sections with dimensions 10, 45, 45, and 10. The drawing includes reinforcement details: $\phi 12\text{mm}$ bars and a label indicating "PARAF. FERRO M16 x 25mm S/CABEÇA, SOLDADO NA CHAPA".



VISTA SUPERIOR

CONFORME DES. 4 - DOC. CPFL 2859



- 1 - TODAS AS FERRAGENS SERÃO ZINCADAS
- 2 - O CONDUTOR DE DESCIDA DO ATERRAMENTO DOS PÁRA-RAIOS SERÃO PROTEGIDOS COM TUBO DE PVC
- 3 - A DESCIDA DO CABO DE ATERRAMENTO DOS PÁRA-RAIOS PODE SER FEITA INTERNAMENTE À CABINE

FASE "V" – COR VERMELHA (ANTIGA FASE A) (MUNSELL 5R-4/14)
FASE "A" – COR AZUL ESCURO (AZUL ROYAL) (ANTIGA FASE B) (MUNSELL 2,5PB-4/10)
FASE "B" – COR BRANCA (ANTIGA FASE C) (MUNSELL N9,5)

1. DIMENSÕES EM cm
2. BITOLA DOS CONDUTORES EM mm²
3. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm

ESTE PROJETO NÃO PODE SER USADO, COPIADO
OU CEDIDO, FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS

PROPRIETÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
AUTOR DO PROJ. E RESP. TÉCNICO	OBRA	DATA	
JOSÉ SANTANA DA SILVA ENG.º ELETRICISTA CREA. Nº: 5061465326 A.R.T. Nº: 28027230221980609	POÇO PROFUNDO	26/04/23	
	RUA JAMIL CHEDIAK, 420 – JARDIM SANTA LÚCIA	Nº DO DESENHO	
	CEP 14600-000 – SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP	009/23	
	PROJETO	ESCALA	
	CABINE PRIMÁRIA-500kVA-15kv	INDICADA	
		FOLHA	
		02/07	

A1 - 594 x 841 mm