

CONFORME DES. 1-1/4 - DOC. CPFL 2859



ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO
A	ADEQ.	m	CABO DE COBRE NU, MEIO DURO #35mm²
B	7	PÇ	CONECTOR PARALELO DE BRONZE ESTANHADO
C	3	PÇ	CONECTOR DERIVAÇÃO, COMPRESSÃO, PARALELO, FORMATO "H" PARA CONDUTORES CA-CAB E COBRE #16 mm²
D	3	PÇ	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM - 15 kv
E	6	PÇ	PORCA OLHAL EM AÇO CARBONO, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE 16mm
F	3	PÇ	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO #70mm²
G	3	CONJ	MANILHA-SAPATILHA
H	3	PÇ	CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMÍNIO #70mm²
I	3	PÇ	COBERTURA PARA CONECTOR TIPO CUNHA
J	3	PÇ	ESTRIBO
K	3	PÇ	CONECTOR GARRA DE LINHA VVA
L	56	m	VERGALHÃO DE COBRE, Ø9,5 mm
M	24	pç	ISOLADOR TIPO PEDESTAL DE PORCELANA VIDRADO - 15 kv
N	8	pç	SUPORE PARA ISOLADOR PEDESTAL VER DETALHE
O	1	pç	ISOLADOR ROLDANA EM ARMAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO
P	ADEQ	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO PARA 600 V #10mm²
Q	1	pç	SUPORE DOS PÁRA-RAIOS VER DETALHE
R	3	pç	BUCHA DE PASSAGEM PARA TIPO EXTERNO-INTERNO - 15 kv - NBI 95 kv
S	5	m	CABO DE COBRE COBERTO XLPE 15 kv DE 16 mm²

- 1 - NA ANCORAGEM DO RAMAL DE CONEXÃO DEVEM SER UTILIZADOS ISOLADORES MANILHA-SAPATILHA E GRAMPOS DE ANCORAGEM PADRONIZADOS CONFORME DOCUMENTO CPFL N° 2904, N° 1297 E N° 2868
- 2 - O CONDUTOR DE DESCIDA DO ATERRAMENTO DOS PÁRA-RAIOS SERÃO PROTEGIDOS COM TUBO DE PVC
- 3 - A DESCIDA DO CABO DE ATERRAMENTO DOS PÁRA-RAIOS PODE SER FEITA INTERNAMENTE À CABINE

CONFORME ITEM 6.6.1.4 – DOC. CPFL 2855



FASE "V" – COR VERMELHA (ANTIGA FASE A) (MUNSELL 5R-4/14)
FASE "A" – COR AZUL ESCURO (AZUL ROYAL) (ANTIGA FASE B) (MUNSELL 2,5PB-4/10)
FASE "B" – COR BRANCA (ANTIGA FASE C) (MUNSELL N9,5)

1. DIMENSÕES EM cm
2. BITOLA DOS CONDUTORES EM mm²
3. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm

[illegible]

ESTE PROJETO NÃO PODE SER USADO, COPIADO
OU CEDIDO, FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS

PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	
AUTOR DO PROJ. E RESP. TÉCNICO	OBRA	POÇO PROFUNDO	DATA
	RUA JAMIL CHEDIAK, 420 – JARDIM SANTA LÚCIA		26/04/23
	CEP 14600-000 – SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP		Nº DO DESENHO
			009/23
JOSE SANTANA DA SILVA ENG.º ELETRICISTA			ESCALA
CREA. Nº: 5061465326			INDICADA
A.R.T. Nº: 2802723022/1980609	PROJETO		FOLHA
	CABINE PRIMÁRIA-500kVA-15kV		04/07