

QGBT

| Circuito | Seção(mm²) | Disjuntor(A) | Tensão(V) | Potência(VA) | Ib(A) | dV(%) | Agrupamento | FCA | Iz(A) | Ib Demand.(A) | Fases | Descrição   |
|----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------|-------|-------------|-----|-------|---------------|-------|-------------|
| QD1      | 2,5        | 16           | 127       | 900          | 7,09  | -     | 1           | 1   | 24,00 | 7,09          | A     | Alimentador |

QD1

| Circuito | Seção(mm²) | Disjuntor(A) | Tensão(V) | Potência(VA) | Ib(A) | dV(%) | Agrupamento | FCA | Iz(A) | Ib Demand.(A) | Fases | Descrição  |
|----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------|-------|-------------|-----|-------|---------------|-------|------------|
| 1        | 2,5        | 10           | 127       | 1200         | 9,45  | -     | 1           | 1   | 24,00 | 7,09          | A     | Iluminação |

Responsável Técnico  
Franco Augusto Parada  
CREA-SP 5069244418

Prefeito de São Joaquim da Barra  
Wagner José Schmidt

|                        |         |                                        |  |
|------------------------|---------|----------------------------------------|--|
| Localização:           |         | Projeto Elétrico:                      |  |
| Praça Sete de Setembro |         | Revitalização e Melhoria da Iluminação |  |
| Bairro Centro          |         | Quadrante 1                            |  |
| ---                    |         | R. São Paulo x R. XV de Novembro       |  |
| Data:                  | Escala: | Proprietário:                          |  |
| 02/06/2026             | 1:200   | Município de São Joaquim da Barra      |  |
| Folha:                 |         | Autor:                                 |  |
| 1/1                    |         | Franco Augusto Parada                  |  |
| Desenho:               |         | Engenheiro Eletricista                 |  |
|                        |         | CREA-SP 5069244418                     |  |
|                        |         | ---                                    |  |