

Código		Rev.
EM-9.00.00.00/6Z0-014		B
Emissão	Folha	
15/11/07	1 de 6	
Contrato		
4029821203		
OS.		
E-2456		

DOCUMENTO TÉCNICO

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor		Projetista / Fornecedor	
COPEM ENGENHARIA LTDA.		Verificação _____	15/11/07
		H.M.Y	
		Aprovação _____	15/11/07
		J.P.J.	
Linha	GERAL	Lote	
Trecho / Sist.		Contratada	
Sub. Trecho / Sub. Sist. Conj.		Verificação _____	
Un. Constr./ Sub. Conj.		Aprovação _____	
Objeto		METRÔ	
ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES APARENTES E EMBUTIDAS		Verificação _____	
		Aprovação _____	

Documentos de Referência

Documentos Resultantes

Observações

ESTE DOCUMENTO ANULA E SUBSTITUI A EM-9.00.00.00/5P9-019

Rev. B – Acréscimo da nota 1 esclarecendo o diâmetro nominal dos eletrodutos

		/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /
B	COPEM	30/04/09	/ /	/ /	/ /
A	COPEM	15/11/07	/ /	/ /	/ /
REV.	EMITENTE / APROVAÇÃO	CONTRATADA / APROVAÇÃO	METRÔ / VERIFICAÇÃO	METRÔ / APROVAÇÃO	

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

1 OBJETIVO

A presente Especificação de Materiais estabelece os requisitos e as características mínimas exigíveis para o fornecimento de eletrodutos e curvas de PVC rígido de seção circular, classe A a serem aplicados nas instalações das diversas dependências da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os eletrodutos de PVC rígido classe A de seção circular, sem rosca nas extremidades, serão destinados à passagem de cabos e fios elétricos em instalações aparentes e embutidas que necessitam de proteção mecânica.

As emendas entre eletrodutos deverão ser executadas por meio de luvas sem rosca do tipo reto.

As luvas e curvas são acessórios que complementam a instalação de uma linha de eletrodutos.

3 NORMAS APLICÁVEIS

Na fabricação e fornecimento, os eletrodutos e curvas de PVC rígido classe A, deverão seguir as prescrições das normas MB 963, NBR 6233, NBR 5683 e NBR 5687 da ABNT.

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Na fabricação e fornecimento os eletrodutos e curvas em PVC rígido classe A deverão atender às seguintes condições:

- 4.1 Os eletrodutos e curvas deverão ser fabricados em cloreto de polivinila não plastificado e auto extingüível.
- 4.2 Os eletrodutos deverão apresentar superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências, reentrâncias e não ter bolhas e nem vazios.
- 4.3 Os eletrodutos deverão ser fornecidos em barras de 3 metros, sem rosca nas extremidades, e para emenda deverão ser utilizadas luvas sem rosca.
- 4.4 Os eletrodutos e curvas deverão ser fornecidos na cor cinza clara – Munsell N6.5 e com a propriedade de auto-extinção do fogo.

Código	Rev.
EM-9.00.00.00/6Z0-014	B
Folha	
3 de 6	

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

4.5 As curvas deverão ser fabricadas no mesmo material empregado nos eletrodutos. O diâmetro externo e espessura da parede deverão ser os mesmos adotados para os eletrodutos.


4.6 Os eletrodutos e curvas deverão trazer impresso de forma bem visível e indelével a marca do fabricante, diâmetro nominal, classe e os dizeres: eletroduto de PVC rígido.

5 INSPEÇÃO

A inspeção do material a ser fornecido no decorrer ou após o processo de fabricação será feita segundo os procedimentos vigentes no METRÔ.

6 FIGURAS E TABELAS

6.1 Eletroduto de PVC Rígido de 3 metros de Comprimento – Classe A



Diâmetro Nominal (ver nota 1)		Diâmetro Externo (mm)	Espessura Mín. Parede (mm)
'3/4	20	26,2 ± 0,3	2,6
1	25	33,2 ± 0,3	3,2
1.1/2	40	47,8 ± 0,4	4
2	50	59,4 ± 0,4	4,6
3	80	88,0 ± 0,4	6,2
4	100	114,0 ± 0,5	7,6

Nota 1 – As dimensões dos eletrodutos indicadas nos projetos de instalações elétricas referem-se ao diâmetro nominal e deverão atender no mínimo as dimensões da tabela acima.

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

6.2 Curva de 90° para Eletroduto de PVC Rígido – Classe A


Diâmetro Nominal do Eletroduto (ver nota 1)	Diâmetro Externo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
'3/4	20	26,2 ± 0,3	114	188
1	25	33,2 ± 0,3	146	214
1.1/2	40	47,8 ± 0,4	210	292
2	50	59,4 ± 0,4	241	342
3	80	88,0 ± 0,4	330	518
4	100	114,0 ± 0,5	406	584

A – Raio de curvatura do eixo do eletroduto

B – Raio de curvatura da face interna do eletroduto

C – Comprimento da curva

Nota 1 – As dimensões dos eletrodutos indicadas nos projetos de instalações elétricas referem-se ao diâmetro nominal e deverão atender no mínimo as dimensões da tabela acima.



6.3 Curva de 45° para Eletroduto de PVC Rígido – Classe A

Diâmetro Nominal do Eletroduto (ver nota 1)		Diâmetro Externo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
'3/4	20	26,2 ± 0,3	114	101	120
1	25	33,2 ± 0,3	146	129	127
1.1/2	40	47,8 ± 0,4	210	185	136
2	50	59,4 ± 0,4	241	211	159
3	80	88,0 ± 0,4	330	286	178
4	100	114,0 ± 0,5	406	349	196

A – Raio de curvatura do eixo do eletroduto

B – Raio de curvatura da face interna do eletroduto

C – Comprimento mínimo da parte reta

Nota 1 – As dimensões dos eletrodutos indicadas nos projetos de instalações elétricas referem-se ao diâmetro nominal e deverão atender no mínimo as dimensões da tabela acima.

