AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR

Documento de Formalização da Demanda 33/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 33/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
CGAL.ANSN	11/08/2026 00:00	324002	WILLYCK BRANDAO DA SILVA

Descrição sucinta do objeto

Transformador 220v/110v 110v/220v, Potência: 2000 W, potência máxima suportada de 5000VA, proteção contra excesso de temperatura com desarme automático.

2. Justificativa de Necessidade

A presente contratação tem por objetivo atender às necessidades da nova sede da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), localizada no Edifício Capemisa - Rua São Clemente, 38, mediante a aquisição de 10 transformadores de voltagem 220 Volts para 110 Volts.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
2	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
3	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
4	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
5	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
6	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
7	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
8	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
9	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99
10	Transformadores para estação de força e de distribuição	Transformador potência		1,00	236,99	236,99

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

WILLYCK BRANDAO DA SILVA

Agente de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento		Responsável	Data
1	As tomadas da nova sede são 220 v e os aparelhos já utilizados como geladeiras, frigobar, cafeteiras são 110 v.	WILLYCK BRANDAO DA SILVA	04/08/2026 11:22

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.