

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000

1 - Itens da Licitação**1 - Central Monitoramento**

Descrição Detalhada: Central Monitoramento Tipo: Central De Alarme Monitorada, Tensão: 90 A 265VA, Dimensões: 95 X 20 9x 275MM, Compatibilidade Sistemas: Protocolo De Comunicação Contact Id E Adenco Xpres, Finalidade: Monitorar A Segurança Em Prédios Comerciais, Componentes: 16 Zonas Na Placa E 8 Zonas Com 4 Teclados, Acessórios: Programação Remota Via Placa Fax/Modem, Ethernet E, Características Adicionais: Capacidade Para 128 Dispositivos Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41.406,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 13,80

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

2 - Receptor

Descrição Detalhada: Receptor Frequência: 433MHZ, Alimentação: 12V, Aplicação: Instalação Fechadura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.880,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

3 - Sensor Infravermelho

Descrição Detalhada: Sensor Infravermelho Nível Sensibilidade: 3 Níveis, Área Cobertura: 12/ 90°M/GRAU, Tensão Alimentação: 3V, Características Adicionais: Tipo Passivo, Sem Fio, Frequência 433,92 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.512,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,81

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)