A.C.N. PERFURAÇÕES
Razão Social: J DE JESUS DINIZ DA SILVA
CNPJ: 18.383.858/0001-48 Inscrição Municipal: 87714004
Endereço: Travessa da Republica Nº69
Bairro DIAMANTE CEP 65020-510 / Fone: 3261 0858

CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA RITA	NÚMEROS DE FUROS:	PERFURADOS EM METROS:	DATA:
OBRA:	CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA	03 FUROS	25,04 m	24/06/26
LOCAL:	RUA JOSÉ SARNEY, SN, CENTRO AXIXÁ-MA			

RELATÓRIO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

Os perfis que seguem, apresentam os resultados obtidos nas sondagens à percussão realizadas nos furos **SPT-01 a SPT-03.**

Foram executados 03 furos de sondagem, num total de **25,04m.**

A sondagem à percussão, também conhecida como sondagem SPT (Standard Penetration Test), constitui-se em uma medida de resistência dinâmica conjugada a uma sondagem de simples reconhecimento.

A perfuração é realizada por tradagem e circulação de água utilizando-se um trépano de lavagem como ferramenta de escavação. Amostras representativas do solo são coletadas a cada metro de profundidade por meio do amostrador padrão do diâmetro externo de 50 mm.

O procedimento de ensaio consiste na cravação deste amostrador no fundo de uma escavação, usando um peso de 65 kg, caindo de uma altura de 75 cm. O valor N_{spt} é o número de golpes necessário para fazer o amostrador penetrar 30 cm, após uma cravação inicial de 15 cm.

A norma brasileira que regulamenta os trabalhos de sondagem à percussão é NBR 6484. Este serviço foi realizado dentro dos padrões brasileiros regidos pela norma.

Atenciosamente,

_____