SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: PREFEITURA DE SANTA RITA


OBRA: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

LOCAL: SANTA RITA / MA

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT-02

INÍCIO: 20/06/2026 **TÉRMINO:** 20/06/2026 **COTA:**

DATUM: **COORD. N:** **E:**



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
						AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg; Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
1,00	4/15 6/15 6/15	10	12	01	1,20	ATERRO MECANIIZADO: SILTE-ARGILOSO, VARIEGADA, RIJO *FIM DO ATERRO: 1,20m*	0,70	TC
2,00	4/15 4/15 5/15	8	9	02				
3,00	6/15 7/15 9/15	13	16	03		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, MÉDIO A DURO		
4,00	15/15 17/15 18/8	32	35/23	04				CA
5,00	18/15 19/15 16/7	37	35/22	05				
6,00	20/15 24/15 11/8	44	35/23	06	5,90			
7,00	22/15 27/15 10/6	49	37/21	07	7,36	SILTE-ARGILOSO, VARIEGADA, DURO		
8,00						**LIMITE DA SONDAGEM: 7,36m**		
9,00						**FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.**		
10,00								
11,00								
12,00								
13,00								
14,00								
15,00								
16,00								
17,00								
18,00								
19,00								
20,00								

LEGENDAS:
30 cm INICIAIS — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

N.A. LEITURAS:
1) 1,50m em 20/06/2026
2) 0,70m em 21/06/2026

OBS.: **CRITERIO DE PARALIZAÇÃO: PARALIZAÇÃO POR NUMEROS DE GOLPES**

A.C.N. PERFURAÇÕES
Razão Social: J DE JESUS DINIZ DA SILVA
CNPJ: 18.383.858/0001-48 Inscrição Municipal: 87714004
Endereço: Travessa da Republica Nº69
Bairro DIAMANTE CEP 65020-510 / Fone: 3261 0858

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
23/06/2026		01/01	
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
1/100	RONILDO RIBEIRO	JEAN CARLOS	

CLIENTE: PREFEITURA DE SANTA RITA

OBRA: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

LOCAL: SANTA RITA / MA

SPT-02



FOTO 01 - EXECUÇÃO DE FURO SONDAGEM A PERCUSSÃO



FOTO 02 - EXECUÇÃO DE FURO SONDAGEM A PERCUSSÃO

A.C.N. PERFURAÇÕES

Razão Social: J DE JESUS DINIZ DA SILVA
CNPJ: 18.383.858/0001-48 Inscrição Municipal: 87714004
Endereço: Travessa da Republica N°69
Bairro DIAMANTE CEP 65020-510 / Fone: 3261 0858

Resp. Técnico:
Sondador: