



DESPACHO

A Comissão Permanente de Licitação - CPL

Processo: 515/2024

Assunto: Contratação de empresa especializada para Construção de 03 (três) Pontes Mista de Aço e Concreto.

Aportou ao Setor de Engenharia o processo nº 515/2024 onde a Comissão Permanente de Licitação solicita esclarecimentos quanto a 02 (dois) questionamentos, sendo referentes ao tipo de estaca e quanto as dimensões das Vigas Internas e Externas.

Visando esclarecer tais dúvidas, e almejando oferecer subsídios fundamentais para segurança e o bom andamento do certame licitatório, discriminaremos os pontos questionados e explanaremos de forma cristalina, sendo:

➤ **REFERENTE A ESTACA STRAUSS/MICRO ESTACAS:**

A dúvida quanto ao tipo de estaca adotado para a execução da obra surgiu após o pedido de impugnação apresentada pela empresa CONSTRUTORA VALTRAN LTDA (ID 153772). Diante disso, a empresa PAS – PROJETOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA encaminhou o OFÍCIO N° 007/012URU/2024 (ID 162686), esclarecendo a dúvida suscitada.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentar vossa senhoria, enviamos as respostas às perguntas apresentadas na impugnação do edital enviada à prefeitura. A solicitação de impugnação foi solicitada pela empresa Construtora Valtran LTDA.

A empresa solicitou, por meio do WhatsApp, a impugnação do edital referente ao projeto das 03 pontes, questionando alguns pontos sobre o projeto, que comentaremos com mais detalhes abaixo:

- Tipo da estaca: A empresa relata sobre estaca Strauss, vimos esclarecer que esta descrição consta apenas em orçamento, ao sanar os apontamentos da Caixa Econômica, a descrição fez parte do nome da composição, ou seja, houve um equívoco nesta parte na escrita da descrição, porém a estaca projetada e contante em projeto é a estaca Raiz com diâmetro de 20cm e o valor global da composição se compara ao valor previsto para este tipo de estaca na base SICRO.



Em um segundo momento, a empresa contratada encaminhou o OFÍCIO N° 007/012URU/2024 (ID 167082), esclarecendo a dúvida ora questionada.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentar vossa senhoria vimos encaminhar as respostas aos questionamentos levantados em solicitação de impugnação do edital encaminhada a nós pela prefeitura, solicitação de impugnação solicitada pela empresa Construtora Valtran LTDA, neste ofício trazemos as respostas em relação aos apontamentos referentes a sondagem.

A respeito ao tipo de estaca, como comentado anteriormente a estaca presente em projeto se trata da estaca RAIZ, sendo que a execução desta é possível em solo com camadas de solo superiores de solo fraco e nível do lençol freático presente.

Sobre a sondagem em si, reanalisamos os dados apresentados no relatório de sondagem e entendemos que o dimensionamento condiz com as condições do solo do local, sendo indicado a manutenção do projeto de fundação no padrões atuais, como já apresentado a prefeitura municipal.

Na certeza de termos atendido no que fora solicitado, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Respeitosamente, JOAO PAULO LOPES
ARAÚJO:00669927295

Assinado de forma digital
por JOAO PAULO LOPES
ARAÚJO:00669927295

PAS – PROJETOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
Empresa Contratada para Elaboração de Projetos

Além do exposto, em resposta ao Ofício nº 022/2025/SEPPU/GAB (ID 189016), a empresa PAS encaminhou uma **Justificativa Técnica**, no entanto, a peça estava sem assinatura do responsável técnico, e por isso, este Setor não anexou aos autos e prontamente solicitou que a autora do projeto encaminhasse o documento técnico devidamente assinado. Por um lapso o processo foi tramitado aos demais Setor desta Prefeitura antes mesmo do recebimento da peça devidamente assinada. Contudo, sanado o equívoco, a referida peça já se encontra devidamente incluída no presente processo (ID 227722).

9. Estaca Strauss ou Micro-estacas:

- Conforme já informado anteriormente, a estaca a ser utilizada na execução das pontes será do tipo **Raiz**.
- Esse tipo de estaca foi escolhido com base em critérios técnicos, considerando a capacidade de carga, o tipo de solo e as características estruturais das pontes.

Cumpra acrescentar que em todos detalhamentos construtivos das estacas constam que as mesmas se referem a Microestaca, sendo que a estaca Strauss não possui características de Microestaca, dito isso, o próprio detalhamento já esclarece que a estaca constante no projeto não se refere à estaca Strauss.



Estado de Rondônia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

Secretaria de Administração e Planejamento



Urupá, 31 de julho de 2025.

(Assinado eletronicamente)

MATEUS ALVES GONÇALVES SANTANA

Eng. Civil – CREA Nº 20788 D/RO

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://urupa.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=587f915b-d527-4d22-b435-aca27a510177>

