
Rua Adilson Antonio Teixeira




LEGENDA

- Tubulações à executar pelo piso — AR — TUBULAÇÃO EM COBRE - REDE DE AR COMPRIMIDO PELO PISO
- Tubulações à executar pelo piso — VC — TUBULAÇÃO EM COBRE - REDE DE SUCÇÃO (VÁCUO CLINICO) PELO PISO
- Tubulações à executar Aérea — AR — TUBULAÇÃO EM COBRE - REDE DE AR COMPRIMIDO - Aérea
- Tubulações à executar Aérea — Oxigênio — TUBULAÇÃO EM COBRE - REDE DE OXIGÊNIO - Aérea
- PONTO DE CONSUMO - AR COMPRIMIDO A EXECUTAR
- PONTO DE CONSUMO - OXIGÊNIO A EXECUTAR
- PONTO DE CONSUMO NO PISO - AR COMPRIMIDO E SUCÇÃO (VÁCUO CLÍNICO) PARA EQUIPO ODONTO
- PAINEIS DE ALARMES - GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO
- CAIXA DE SEÇÃO 01 - 300x300x120mm H=1.50m DO PISO ACABADO



Detalhe
Painel de Alarme
Sem Escala



Detalhe de Caixa de Seção 01
Sem Escala

NOTAS GERAIS

Painéis de Cabeceira:
Distância mínima entre os eixos dos pontos de gases: 12cm;

Geral:
Os tarugos para ligação dos pontos de consumo (Painel de Cabeceira/Canopias) e Painéis de Alarme deverão ser instalados 2 cm (dois centímetros) para fora da alvenaria.
Todas as descidas até os pontos de consumo terão diâmetro de 15mm (½");
As Tubulações de Gases Medicinais deverão ser de cobre classe "A", soldadas com solda prata.
As Tubulações deverão ser totalmente pintadas no forro e quando aparentes, nas cores:

Oxigênio.....Verde Folha
Vácuo.....Cinza Médio
Ar Comprimido.....Amarelo

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.

PLANTA BAIXA - REDE DE GASES MEDICINAIS

Escala 1:75

EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA:30924256850

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA:30924256850
Dados: 2026.11.05 17:22:36 -03'00'

EXATA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.
Fone: (19) 3236 - 1034
Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
LOCAL	UBS SANTA EMÍLIA - H6 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Rua Adilson Antonio Teixeira - Jardim Santa Emília - Hortolândia/SP
OBRA	INSTITUCIONAL
Nº OBRA	03724-33
Nº ART	2620250357459
TÍTULO	PROJETO GASES MEDICINAIS PAVIMENTO TÉRREO
FOLHA	G 01/01
AUTOR DO PROJETO	EDUARDO PRATA
DATA	06/2026
DESENHO	EXATA ENGENHARIA
ESCALA	INDICADA

EX_03724_33_GAS_R00