



LEGENDA	
	TOMADA BAIXA A 0,30M DO PISO
	TOMADA MÉDIA A 1,30M DO PISO
	TOMADA ALTA A 2,10M DO PISO
	REDE BAIXA A 0,30M DO PISO ADICIONAL
	REDE MÉDIA A 1,30M DO PISO ADICIONAL
	REDE ALTA A 2,10M DO PISO ADICIONAL
	INTERRUPTOR
	LUMINÁRIA NO TETO
	REFLETOR
	TAMPA CEGA
	ELETRODUTO EMBUTIDO PELO ENTRE-FORNO OU PAREDE
	CAIXA DE PVC
	ELETRODUTO RIGIDO GALVANIZADO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - READEQUAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS
ESCALA 1:100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROJETO READEQUAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS

Obra: CENTRO DE SAÚDE DA MULHER RUA EDUARDO CORREIA DA COSTA JUNIOR 460 - JARDIM VISTA LINDA	
Título: REFORMA DE EDIFICAÇÃO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	
Processo: 12593/2025	Fô: 1/1
Pavimento: Térreo	Escala: 1:100
Planta:	Arquivo: 05/03/2026