

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Transformador Distribuição

Descrição Detalhada: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 300KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8KV, Tensão Nominal: 220/127V, Frequência Nominal: 60HZ, Aplicação: Rede De Energia Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.905,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1)

2 - Poste Concreto Duplo T

Descrição Detalhada: Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado, Comprimento Nominal: 11M, Resistência Nominal: 3.000N, Dimensões Base: 264 X 190MM, Furação Cabo Terra: Com Furação, Quantidade Furos Face B: 13UN, Distância Entre Furos: 100MM, Quantidade Furos Face A: 14UN, Dimensões Topo: 120 X 100MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 50MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.363,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (3)

3 - Poste Concreto Duplo T

Descrição Detalhada: Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado, Comprimento Nominal: 7M, Resistência Nominal: 1.500N, Dimensões Base: 232 X 170MM, Furação Cabo Terra: Sem Furação, Quantidade Furos Face B: 13UN, Distância Entre Furos: 100MM, Quantidade Furos Face A: 12UN, Dimensões Topo: 120 X 100MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 200MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 150MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.578,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (15)

4 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Designação Usual: Duplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 1 Condutor Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.124,86

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1500)

5 - Cordoalha

Descrição Detalhada: Cordoalha Material: Aço Zincado, Tipo: Cordoalha, Diâmetro: 35MM, Características Adicionais: 7 Fios, Aplicação: Fixação De Materiais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.751,03

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (500)

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1KV, Seção Nominal: 95MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.680,65

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (200)

7 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Multipolar, Aplicação: Manutenção Elétrica, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 35MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termofixo P/ Tipo Hepr (Epr/B), Quantidade Condutores: 4, Temperatura Operação: 90°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.333,55

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (200)

8 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 4 X 50MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1,0KV, Normas Técnicas: Nbr 8182

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.780,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (500)

9 - Isolador Pino

Descrição Detalhada: Isolador Pino Material: Polimérico, Tipo: Saia Baiana, Diâmetro Saia Maior: 678MM, Comprimento Total: 900MM, Classe De Tensão: 15KV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.316,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (40)

10 - Isolador Bastão

Descrição Detalhada: Isolador Bastão Material: Polimérico, Comprimento: 3324MM, Normas Técnicas: Nbr 7108-Cb20, Material Do Núcleo: Fibra De Vidro E Epoxi, Tipo Engate: Concha-Bola, Distância Escoamento: 14549MM, Carga Máxima: 160KN, Peso: 31,3KG, Diâmetro: 390MM, Características Adicionais: Revestimento Em E.P.D.M., Anel De Distribuição De, Classe: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.913,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (25)

11 - Espaçador de cabos

Descrição Detalhada: Espaçador De Cabos Material: Polimérico, Tipo: Losangular, Tensão Nominal: 15KV, Cor: Cinza/Preto, Tipo Uso: Cabo Coberto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.775,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (100)

12 - Alça Preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos, Bitola: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 529,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (30)