



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº 37 - CEP 87.780-000 - Fone: (044) 3431 8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: engenharia@paraisodonorte.pr.gov.br
urbanismo@paraisodonorte.pr.gov.br

**EXECUÇÃO DE LAUDO DE SONDAGEM DE SIMPLES
RECONHECIMENTO A TRADO**

PRAÇA DO JAPÃO/HORTÊNSIAS

RUA SANTA CATARINA – CONJUNTO SERINGUEIRA II

**RUA PINHEIROS X RUA BRASÍLIA – RESIDENCIAL BRASIL
PARAÍSO DO NORTE – PR**





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº 37 - CEP 87.780-000 - Fone: (044) 3431 8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: engenharia@paraisodonorte.pr.gov.br

urbanismo@paraisodonorte.pr.gov.br

1. OBJETIVO


Constitui objeto deste laudo a execução de 3 (três) sondagens a trado, que tem por objetivo determinar o perfil geológico dos terrenos através de análise de simples reconhecimento do tipo de solo. Os trabalhos foram realizados nos lotes onde serão implantados infraestrutura para implantação do Meu Campinho – API03 (parquinho 03) no município de Paraíso do Norte.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

NBR 9603/2023– Sondagem a Trado

NBR 7250/82 – Identificação e descrição de amostras de solo obtidas em sondagem de simples reconhecimento dos solos;

3. LOCALIZAÇÃO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº 37 - CEP 87.780-000 - Fone: (044) 3431 8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: engenharia@paraisodonorte.pr.gov.br
urbanismo@paraisodonorte.pr.gov.br

4. DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

A numeração das sondagens será dada da seguinte forma:

Sondagem 01: Praça do Japão/Hortênsias

Sondagem 02: Rua Santa Catarina – Conjunto Seringueira II

Sondagem 03: Rua Pinheiros x Rua Brasília – Residencial Brasil

SONDAGEM 01	
Profundidade (m)	Descrição
0,00 a 1,00	Argiloso
1,00 a 2,00	Argiloso
2,00 a 3,00	Argiloso
Lençol freático não encontrado	

SONDAGEM 02	
Profundidade (m)	Descrição
0,00 a 1,00	Areno-argiloso
1,00 a 2,00	Areno-argiloso
2,00 a 3,00	Areno-argiloso
Lençol freático não encontrado	

SONDAGEM 03	
Profundidade (m)	Descrição
0,00 a 1,00	Argiloso
1,00 a 2,00	Argiloso
2,00 a 3,00	Argiloso
Lençol freático não encontrado	

5. RESULTADO DA SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO A TRADO

Foram locados 3 furos, sendo um furo por terreno, no local onde será implantado os equipamentos, objetivando um reconhecimento geral do subsolo. Este número foi considerado representativo face a uniformidade do terreno e do solo apresentado.

Os furos foram feitos mecanicamente através de trado com 0,20 m de diâmetro até uma profundidade de 3,00 metros. As sondagens mostram um solo de origem basáltica classificada como argila.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº 37 - CEP 87.780-000 - Fone: (044) 3431 8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: engenharia@paraisodonorte.pr.gov.br
urbanismo@paraisodonorte.pr.gov.br

Não foi encontrado variação do nível do lençol freático até a profundidade pesquisada.

Paraíso do Norte, 06 de dezembro de 2024

