



OBS: AS ESPECIFICAÇÕES DOS POSTES ORNAMENTAIS, A SER INSTALADOS, DEVERÃO SER CONSULTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

ILUMINAÇÃO JARDIM BOTÂNICO

ESCALA INDICADA



NOVA ESPERANÇA / PR

NOTAS:

- AS ESPECIFICAÇÕES DOS POSTES ORNAMENTAIS, A SER INSTALADOS, DEVERÃO SER CONSULTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
- OS POSTES NOVOS DEVERÃO SER LOCADOS, NO MESMO LOCAL DOS EXISTENTES. QUANDO O PROJETO PREVER UMA QUANTIDADE MENOR DE POSTES EM RELAÇÃO À QUANTIDADE EXISTENTES, OS POSTES EXCEDENTES DEVERÃO SER RETIRADOS ;
- AS DIVISÕES DOS CIRCUITOS, AS LIGAÇÕES, A DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS E AS RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS SERÃO MANTIDAS CONFORME A CONFIGURAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL;
- FAZER INTERLIGAÇÃO DA HASTE DE ATERRAMENTO INDIVIDUAL DE CADA POSTE ATÉ O PRAFUSO DA FLANGE OU EM OUTRO PONTO DE CONEXÃO, COM USO DE CABO DE COBRE NÚ #16mm² E TEMINAL;
- FAZER LIGAÇÃO DO ATERRAMENTO DA LUMINÁRIA COM TERMINAL OLHAL, DE PREFERÊNCIA, NO MESMO LOCAL DO PONTO DE CONEXÃO DO ATERRAMENTO DA HASTE.



DETALHE DOS POSTES ORNAMENTAIS EXISTENTE SEM ESCALA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA >>>



	CONJUNTO ORNAMENTAL EM LED DE 250W
	CONJUNTO ORNAMENTAL EM LED DE 120W
	CONJUNTO ORNAMENTAL EM LED DE 60W
	NUMERAÇÃO DOS POSTES ORNAMENTAIS (A INSTALAR)
	HASTE DE ATERRAMENTO CONJUNTO ORNAMENTAL
	LIXEIRA
	BANCOS

	LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA / PR		ODI:
	OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM POSTES ORNAMENTAIS NO JARDIM BOTÂNICO MUNICIPAL		ODD:
			ODS:
PROJETO:	CONTRATO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALYSSON RODOLFO OZAKO	AVISAR:
PROJETISTA:	DATA: 30/07/2026		
FISCAL:	REF:		
EMPRESA:	ESCALA: INDICADA		
	FOLHA: 01/01		
	CREA: 151.862/D		