

RELATÓRIO DE RESPOSTA CIRCUNSTANCIADA

Em atendimento ao relatório de não conformidade de plano conforme **NPA 002 item 5.3.8**

Obra: “PRONTO ATENDIMENTO MUN. NOSSA SENHORA DE LOURDES”

Proprietário: EDNA DE LOURDES CARPINÉ

CPF: 481.475.919-34

Proprietário: MUNICÍPIO DE FLORAÍ

CNPJ: 75.731.000/0001-60

Processo: 2.2.01.26.0001819273-79

1. PRANCHA 1

1. PRANCHA 3

1.1 NOVAMENTE, NA PARTE SUPERIOR DA REPRESENTAÇÃO EM PRANCHA, AS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES DEVEM SER COTADAS:

Foram inseridos textos em vermelho indicando suas respectivas larguras e alturas. A legenda em vermelho encontra-se em baixo, ou na lateral de todas as portas da edificação.

1.3 REVER LARGURA DE CORREDOR DE CIRCULAÇÃO COM LARGURA DE 1 METRO JUNTO AO ALOJAMENTO DOS PLANTONISTAS, NÃO ATENDENDO A NPT 11

RESPOSTA: A edificação é existente, hoje inexequível a alteração na largura da edificação. Encaminhei junto a correção o espelho cadastral do imóvel, com sua área atual, e o projeto arquitetônico aprovado com a sua reforma e edificação existente em PDF.

1.3 JUNTO A SALA DE ESPERA NA PARTE SUPERIOR DA PRANCHA NÃO FICOU CLARO O DESENHO DA ROTA DE FUGA EM RELAÇÃO A RAMPA, DESNÍVEL DE 0,40 E O SENTIDO DA ROTA INDICADO EM PRANCHA NÃO DANDO PARA SABER SE A REPRESENTAÇÃO É DE JANELA OU PORTA

RESPOSTA: Para melhor visualização, foi editado o desenho demonstrando melhor a janela e a porta de correr, e também a orientação da rota de fuga da segunda sala de espera, que da saída direto a rampa.

Floraí-PR, 13 de abril de 2.026.

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO

ARQUITETO / URBANISTA

CAU – 95934-0

APOIO ARQUITETURA E PROJETOS TÉCNICOS LTDA - ME

CNPJ nº : 20.372.189/0001-50

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 4998, Zona 02 - CEP 87.501-370 - Umuarama-PR

Fone/fax: (44) 3639-4057 / E-mail: apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com