

## **RELATÓRIO DE RESPOSTA CIRCUNSTANCIADA**

Em atendimento ao relatório de não conformidade de plano conforme **NPA 002 item 5.3.8**

**Obra: “PRONTO ATENDIMENTO MUN. NOSSA SENHORA DE LOURDES”**

**Proprietário:** EDNA DE LOURDES CARPINÉ

**CPF:** 481.475.919-34

**Proprietário:** MUNICÍPIO DE FLORAÍ

**CNPJ:** 75.731.000/0001-60

**Processo:** 2.2.01.26.0001819273-79

### **1. PRANCHA 1**

#### **1. PRANCHA 3**

##### **1.1 NOVAMENTE, NA PARTE SUPERIOR DA REPRESENTAÇÃO EM PRANCHA, AS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES DEVEM SER COTADAS**

**RESPOSTA:** Foram inseridos textos em vermelho indicando suas respectivas larguras e alturas. A legenda em vermelho encontra-se em baixo, ou na lateral das portas principais de acesso. **As demais portas, não sendo exclusivas de saídas, não foram cotadas.**

##### **1.2 NOVAMENTE, EM RAMPAS, INDICAR TODOS OS PARÂMETROS PARA OBTENÇÃO DA INCLINAÇÃO, NÃO FOI INDICADO O COMPRIMENTO DA MESMO**

**RESPOSTA:** Foi inserido novas cotas as rampas de acesso da edificação. As mesmas foram cotadas em vermelho com comprimento total e de seus patamares, o mesmo foi feito com suas cotas de nível. Peço que se as dúvidas sobre a inclinação não forem sanadas, que em reanálise seguinte possa ser melhor explanada as dúvidas do analista.

##### **1.3 NOVAMENTE, REVER DISTANCIA DE CAMINHAMENTO E ATENDER A NPT11**

**RESPOSTA:** Foi inserido duas linhas sinalizando a distancia de caminhamento, a mesma atendendo a distancia máxima de 50m exigido por normativa NPT-011 anexo B tabela 2, para ocupação H-3. Vale ressaltar que a mesma tem um sub. Item G “**(G) As edificações classificadas nas divisões E-6, F-3, F-5, F-6, F-7, F-11 e H-3, com capacidade superior a 200 pessoas, deverão ter, pelo menos, duas saídas (sempre que possível em paredes distintas). A distância mínima de trajeto entre elas deve ser 10 m, exceto quando a fachada possuir comprimento inferior a este valor.**” Onde nossa ocupação não se encontra nesse caso, pois a edificação possui menos que 200 pessoas, podendo-se conferir em memorial de cálculo de saída.

*Floraí-PR, 08 de abril de 2.026.*

**ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO**  
ARQUITETO / URBANISTA  
CAU – 95934-0

