

ANEXO - F

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES	PÓ QUIMICO ABC; 2:A 20-B:C
INSTALACOES ELETRICAS	O SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATENDE AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGÊNCIA.
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME A NPT-010
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME A NPT-011
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME A NPT-017
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A NPT-018
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A NPT-020

CLASSIFICACAO - CSCIP

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-3	HOSPITAL E ASSEMELHADOS	HOSPITAIS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, CLÍNICAS COM INTERNAÇÃO, AMBULATÓRIOS E POSTOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, POSTOS DE SAÚDE E PUERICULTURA E ASSEMELHADOS COM INTERNAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO - NPT 014

OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCENDIOS EM MJ/M²
H	HOSPITAL E ASSEMELHADOS	H-3	300MJ/M²

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO	CARGA DE INCENDIOS EM MJ/M²
LEVE	300MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NPT)

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I e IIA
TETO/FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I e IIA