



A

PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESCALA - 1:75

Legenda: Ponto de	
	2 Tomadas básicas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,20m do piso
	Caixa de passagem 50x50x100 no piso
	Entrada de varco
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
	Interruptor 3 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 1 fecho - 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 fecho - 1,20m do piso
	Interruptor simples e Tomada integrada a 1,20m do piso
	Luminária PLAFON LED 24W de COBREPURE
	Luminária PLAFON LED 24W de EMBUTIR
	Motor trifásico a 0,30m do piso
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso


Legenda de condutos	
Elétrica	
	Eletroduto PEAD flex. 2" - PISO
	Eletroduto PEAD flex. 4" - PISO
	PERCURSO S. CONDUITO TETO
	Eletroduto FLEX PVC 3/4" - TETO
	Eletroduto FLEX PVC 3/4" - BAIXA
	Eletroduto FLEX PVC 3/4" - MEDIA
	Eletroduto FLEX PVC 3/4" - DIRETA
	PVC 1" - DIRETA
	Eletroduto FLEX PVC 1" - TETO
	Eletroduto FLEX PVC 1" - MEDIA



APOIO
Arquitetura em Projetos

Arquitetura em Projetos

Tel.: (44) 3639-4057 (44) 9073-5458 (44) 8401-4168
End.: Av. Rio de Janeiro, nº 4982, Zona 02
Cep.: 87.501-370 - Umuarama-PR
E-mail: apoioarquiteturaingenharia@hotmail.com
Homepage: apoioarquiteturaingenharia.com.br
Resp. Téc: Elson Henrique - CAU A95934-0



MUNICÍPIO DE FLORAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE MISTA DE SAÚDE
SERVIÇO DE SAÚDE
e-PROTOCOLO: 25.877.165-9

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO: AMPLIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - NOSSA SENHORA DE LOURDES
LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO FALAVIGNA Nº 171, QUADRA 13, LOTE 10 E 11, FLORA I - PR.
CEP: 87.885-000

CONTÉUDO: PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COORDENADOR: **03/08**

REVISOR: **03/08**

DATA: **03/08**

PRONTO: **03/08**

RESP. TÉCNICO: **ANDRÉ DA SILVA**
ENC. ELÉTRICO: **ANDRÉ DA SILVA**

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE FLORAI**
CPF: **15.721.900/0001-02**