

PLANILHA DE MATERIAL		
ITEM	QT	DESCRIÇÃO
01	11	UNIDADE EMPACOTADORA - MARCA FLUTISU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB09A/B - CAP. 9.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
02	02	UNIDADE EMPACOTADORA - MARCA FLUTISU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB12A/C - CAP. 12.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
03	02	UNIDADE EMPACOTADORA - MARCA FLUTISU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB18A/G - CAP. 18.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
04	01	UNIDADE EMPACOTADORA - MARCA FLUTISU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB24A/LG - CAP. 24.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
05	11	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTISU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: AGR090/L - CAP. 9.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
06	02	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTISU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: AGR12/LG - CAP. 12.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
07	02	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTISU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: AGR18/LG - CAP. 18.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
08	01	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTISU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: AGR24/LG - CAP. 24.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
09	02	VENTILADOR PARA CUSTÓDIO COM GRELHA FIXA E VENTILADOR SOBRE PRESSÃO - MARCA WESSPREL (OU SIMILAR) - MOD. VENT1003A - VÃOZ 150m3/s - 220V BOLT - 50A



PLANTA BAIXA PAV TÉRREO

ESC. 1:50

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. Todas as medidas deverão ser conferidas na obra;
2. Todas as medidas estão em centímetros;
3. Havendo divergência entre a escala e a cota, prevalece a cota.



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO PADRÃO DO ESTADO

PROJETO:

CLIMATIZAÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de São João do Ivaí - Paraná

LOCAL DA OBRA:

Rua Juscelino Kubitschek, 827, Jardim Ivaí.

QUADRA:

LOTE:

5/2026

CONTEÚDO:

- Ar condicionado.

SCALA:

Indicada

RT:

ASSINATURAS:

FABIO HIDEK
MIURA:03514785902
Assinado de forma digital por FABIO
HIDEK MIURA:03514785902
Dados: 2026.07.10 16:00:42 -03'00'

LUANA HELOISA DE
SOUZA
PAULOVSKI:1033988995
0

Dados: 2026.07.10
15:48:05 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUANA H DE SOUZA PAULOVS
CREA/PR 184913/D

DLHA:

01⁰²
DE

DESPACHOS: