

RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA


PLANTA BAIXA (ELÉTRICO)

ESCALA 1:100

ESPECIFICAÇÕES:


1 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO (TIPO PRESBOW).
2 ISOLADOR DE ROLDANA EM PORCELANA.
3 CONECTOR TAPIT.
4 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO 2".
5 ELET. DE PVC RÍGIDO 2".
6 CURVA P/ ELETROD. DE PVC RÍGIDO 2", TIPO LONGA.
7 CAIXA TIPO CN P/ MEDIDOR POLIFÁSICO.
8 DISJ. TERMOMAG. TRIPOLAR DE 63A (Cap. Int. 25kA)
9 POSTE DE CONCRETO TIPO D 200 dan/7,2m.

-ALTURA DE 4500mm ONDE A REDE FOR FAVORÁVEL.
-ALTURA DE 5500mm ONDE A REDE FOR DO OUTRO LADO DA RUA.




ENTRADA DE ENERGIA-TRIFÁSICO DE 63A

SEM ESCALA



PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS

SEM ESCALA



ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE TOMADAS

SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ

COORDENADORIA DE PROJETOS — PRANCHA N° 01/04

PROJETO: CENTRO DE FISIOTERAPIA
LOCAL: RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA
KALORÉ - PR

ÁREAS:
ÁREA CONSTRUÍDA: 170,68 M²

REFERÊNCIA: IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA (TOMADAS)

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
CREA PR 176320/D

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ - PR.
CNPJ: 75.771.238/0001-10