



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA**

C.N.P.J. 75.771.287/0001-52 - E-mail: gabinete@cambira.pr.gov.br – prefCambira@uol.com.br  
(Criado pela Lei n°. 4338, de 25/01/61 e Instalado em 22/10/61)  
Av. Canadá n° 320 - Centro - Fone (43) 3436-8000 CEP 86890-000 - CAMBIRA-PR

## **NOTA DE ERRATA**

Processo Licitatório nº 01/2026

Modalidade: concorrência

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação da Estrada Rural Santo Antônio no Município de Cambira-PR.

A Administração Municipal, por intermédio do setor técnico responsável pelo presente processo licitatório, torna público para conhecimento dos interessados que foi identificada inconsistência na nomenclatura do tipo de mistura asfáltica indicada em parte da documentação do processo licitatório em referência.

Dessa forma, **ONDE SE LÊ:**

CBUQ – PMQ (Quantidade menor que 10.000 toneladas)

### **LEIA-SE:**

CBUQ – Faixa C

Especificações técnicas da mistura asfáltica (conforme memorial descritivo, presente no processo):

- Teor de CAP 5,0%;
- Densidade aparente 2,51 ton/m³;
- Durabilidade dos agregados - perdas máximas:
  - amostra graúda 12%
  - amostra miúda 15%
- Abrasão dos agregados perda máxima 50%.

Esclarece-se que a presente correção se refere exclusivamente à denominação da faixa granulométrica da mistura asfáltica, permanecendo inalterados todos os demais elementos do processo licitatório, tais como especificações técnicas complementares, quantitativos, projetos, valores estimados e demais condições estabelecidas no edital e em seus anexos.

Ressalta-se ainda que o CBUQ Faixa C corresponde à classificação granulométrica usualmente adotada em pavimentação urbana conforme especificações técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

A presente errata passa a integrar o edital e seus anexos, prevalecendo a informação ora corrigida para todos os efeitos legais.

Cambira, 10 de março de 2026.

**JULIO CESAR SAPATINI**  
Secretário de Obras e Urbanismo  
Prefeitura Municipal de Cambira

**RONALDO DE SOUZA BARCALA**  
Engenheiro Civil  
Prefeitura Municipal de Cambira