

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				
EXTINTORES		PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C e ÁGUA PRESSURIZADA 2 A e CO2 5-B:C		
PROTEÇÃO ESTRUTURAL		TRRF DE 90 MIN.		
COMERCIAL DE RISCO MÉDIO		AS PESSOAS TERÃO LIVRE ACESSO AO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDE À NPT-020		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		O SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATENDE AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGÊNCIA.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		OBEDECERÁ A NPT-018		
ALARME E DETECÇÃO		O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE EMERGÊNCIA ATENDE À NPT-019		
HIDRANTES		SISTEMA DE HIDRANTE “TIPO 2 “ – CONFORME NPT-022 TUBULAÇÃO 63/100/150MM FERRO GALVANIZADO HIDRANTES – MANG. 38MM – COMPR. 30M E 60M ESGUICHOS REGULÁVEIS – NPT-022		
BRIGADA DE INCÊNDIO		HAVERÁ BRIGADA DE INCÊNDIO EM CONFORMIDADE COM A NPT 017		
CLASSIFICAÇÃO – CSCIP				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL CULTURA FÍSICA	E-1	ESCOLA EM GERAL	ESCOLA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. CURSOS SUPLETIVOS.
CARGA DE INCÊNDIO - NPT				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIOS (MJ/m²)	
E	ESCOLA GERAL	E-1	300	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²)		
LEVE		300		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NPT-011)				
PISO		Revestimento		Classe I
PAREDE		Revestimento e Acabamento		Classe I
TETO e FORRO		Revestimento e Acabamento		Classe II-A