



Esclarecimentos - Processo 54/2026 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
07/10/2026 13:45	Boa tarde, para poder ofertar a melhor proposta a Administração Pública, solicitamos a informação de quantos metros de tubulação frigorígena em cobre serão necessários para instalação?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.


ANDREA DE FÁTIMA FERNANDES PAUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR - 08/10/2026

Gerado em: 08/10/2026 07:57:42



SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SÃO MATEUS DO SUL

233
b

São Mateus do Sul, 08 de agosto de 2026.

À Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo Geral: Nº 7594/2026

Processo Administrativo: Nº 89/2026

Pregão Eletrônico: 54/2026

Objeto do Certame: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado.

Assunto:

Encaminham-se os presentes autos à Secretaria Municipal de Saúde, na qualidade de unidade demandante e responsável pela elaboração das especificações técnicas do objeto, para análise e manifestação acerca do pedido de esclarecimento, constante à fl. 232 dos autos.

Solicita-se que a manifestação seja fundamentada, contemplando os aspectos técnicos suscitados pela empresa, a fim de subsidiar a resposta ao pedido de esclarecimento e assegurar o regular prosseguimento do certame.

Atenciosamente,


Andrea de Fatima Fernandes Paul
Pregoeira/Agente de Contratação

234
Su

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2026****OBJETO:** Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado

Prezado(a) Licitante,

Em resposta ao questionamento, informamos que a instalação dos aparelhos de ar-condicionado será realizada no modelo convencional (costa com costa). Nesse formato, a unidade evaporadora é instalada na parede interna e a unidade condensadora na parede externa, imediatamente oposta, ocorrendo a interligação direta das unidades por meio de perfuração na alvenaria.

Entretanto, ressalta-se que a metragem mínima de tubulação frigorígena em cobre a ser utilizada deve obedecer rigorosamente às especificações e manuais técnicos do fabricante da marca/modelo que a empresa pretende ofertar, a fim de garantir o pleno funcionamento do equipamento e a manutenção da garantia de fábrica.

Dessa forma, cabe à licitante verificar no manual do fabricante do equipamento a ser cotado a extensão mínima exigida (geralmente 3 metros, a depender do fabricante), devendo a tubulação excedente, se houver, ser disposta em espiral (looping) atrás da condensadora, conforme as recomendações técnicas da marca.

Atenciosamente,



Silvia Regina Araújo

Silvia Regina Araújo

Matricula nº 2210

Rafael Voigt

Rafael Voigt

Secretário Municipal de Saúde

São Mateus do Sul, 08 de outubro de 2026.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2026

OBJETO: Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado

Após análise do pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 54/2026, Processo Administrativo nº 89/2026, solicito a inclusão de texto explicativo no Termo de Referência, referente à metragem da tubulação frigorígena de cobre, esclarecendo que a instalação deverá observar as especificações técnicas e recomendações do fabricante do modelo ofertado, garantindo a instalação completa e o perfeito funcionamento do equipamento, conforme sugestão apresentada em anexo.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Especificação e quantidades da solução: #EQSO

Informamos que a instalação dos aparelhos de ar-condicionado será realizada no modelo convencional (costa com costa). Nesse formato, a unidade evaporadora é instalada na parede interna e a unidade condensadora na parede externa, imediatamente oposta, ocorrendo a interligação direta das unidades por meio de perfuração na alvenaria.

Entretanto, ressalta-se que a metragem mínima de tubulação frigorígena em cobre a ser utilizada deve obedecer rigorosamente às especificações e manuais técnicos do



fabricante da marca/modelo que a empresa pretende ofertar, a fim de garantir o pleno funcionamento do equipamento e a manutenção da garantia de fábrica.


Dessa forma, cabe à licitante verificar no manual do fabricante do equipamento a ser cotado a extensão mínima exigida (geralmente 3 metros, a depender do fabricante), devendo a tubulação excedente, se houver, ser disposta em espiral (looping) atrás da condensadora, conforme as recomendações técnicas da marca.

5.3. Obrigações específicas do contratado #OEDC

Informamos que a instalação dos aparelhos de ar-condicionado será realizada no modelo convencional (costa com costa). Nesse formato, a unidade evaporadora é instalada na parede interna e a unidade condensadora na parede externa, imediatamente oposta, ocorrendo a interligação direta das unidades por meio de perfuração na alvenaria.

Entretanto, ressalta-se que a metragem mínima de tubulação frigorígena em cobre a ser utilizada deve obedecer rigorosamente às especificações e manuais técnicos do fabricante da marca/modelo que a empresa pretende ofertar, a fim de garantir o pleno funcionamento do equipamento e a manutenção da garantia de fábrica.

Dessa forma, cabe à licitante verificar no manual do fabricante do equipamento a ser cotado a extensão mínima exigida (geralmente 3 metros, a depender do fabricante), devendo a tubulação excedente, se houver, ser disposta em espiral (looping) atrás da condensadora, conforme as recomendações técnicas da marca.



Atenciosamente,

Silvia Regina Araújo

Matricula nº 2210

Rafael Voigt

Secretário Municipal de Saúde

São Mateus do Sul, 08 de outubro de 2026.