

ESCLARECIMENTO

- ZAGONEL TECNOLOGIA EFICIENTE –

Via E-mail

De: Jessica Aline Kercher <Licitacao2@zagonel.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 09:04
Para: licitacao@balsanova.pr.gov.br
Assunto: CC 012/2024

Bom dia prezado,

Ao analisar a descrição das luminárias de LED do ato convocatório em tela, denota-se que há escassas informações acerca das luminárias públicas de LED requeridas.

O termo de referência, que apresenta o detalhamento dos itens, limitou-se a explanação de raras especificações e, para que haja um descritivo completo, que vise aquisição de luminárias de qualidade, com segurança jurídica, deverá apresentar, as seguintes especificações:

- a. Potência Máxima;
- b. Fator de Potência;
- c. Distorção Harmônica Total;
- d. Protetor Contra Surtos (10Kv 10Ka);
- e. Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto;
- f. Eficiência Energética;
- g. Vida útil do LED (L70);
- h. Temperatura média de cor de 4000 a 5000K;
- i. Fonte de Energia;
- j. Índice de Reprodução de Cor (IRC);
- k. Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08;
- l. Fluxo Luminoso Efetivo.

Agradeço se puder me enviar essas informações.

Atenciosamente,



The image contains two promotional banners for Zagonel. The top banner is green and white, featuring contact information for Jéssica Kercher, Dpto. de Iluminação Pública, including phone numbers (+55 (49) 3366-6000, +55 (49) 98827-9482, +55 (49) 99952-0032) and website (www.zagonel.com.br). It also displays the Zagonel logo with the tagline 'Tecnologia eficiente' and social media icons for Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, and Twitter. The bottom banner is black and green, celebrating 35 years of Zagonel. It includes the text 'Desde 1989 edificando uma jornada de evolução, inovação e excelência, construída por pessoas!' and the Zagonel logo.

Jéssica Kercher
Dpto. de Iluminação Pública
+55 (49) 3366-6000
+55 (49) 98827-9482
+55 (49) 99952-0032
www.zagonel.com.br
@eletrozagonel

Zagonel
Tecnologia eficiente

Zagonel
Tecnologia eficiente

35
anos

Desde 1989
edificando uma jornada de
evolução, inovação e excelência,
construída por *pessoas!*

De: arquitetorafael@balsanova.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 10:53
Para: licitacao@balsanova.pr.gov.br; eng3@balsanova.pr.gov.br
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimentos - Concorrência nº 012/2024

Prezados, bom dia!

Em virtude dos recorrentes questionamentos das empresas licitantes, a respeito do detalhamento dos itens, solicitamos a suspensão da presente Concorrência Eletrônica para que se proceda a Revisão Geral dessas descrições e provável necessidade da realização de novas cotações.

Atenciosamente



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Att.
Rafael Noboru Takeuchi
Arquiteto e Urbanista
41 3636-8017
Avenida Brasil, 665 - Centro - Balsa Nova - PR

De: licitacao@balsanova.pr.gov.br <licitacao@balsanova.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 09:34
Para: eng3@balsanova.pr.gov.br; arquitetorafael@balsanova.pr.gov.br
Assunto: Pedido de Esclarecimentos - Concorrência nº 012/2024

Bom dia! Segue abaixo pedido de esclarecimentos da empresa ZAGONEL Tecnologia Eficiente, referente a Concorrência Eletrônica nº 012/2024 (Protocolo nº 15378/2024) que tem por objetivo a contratação de empresa para a realização de serviços de manutenção, reestruturação e ampliação da rede de Iluminação Pública do Município de Balsa Nova – PR, obedecendo às normas técnicas pertinentes, aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos de acordo com condições e especificações.

Por se tratar, especificamente de questão atinente ao descritivo do objeto a ser adquirido, solicitamos a manifestação da secretaria demandante, responsável pela elaboração do Termo de Referência.

Aguardo retorno com maior brevidade possível, considerando os prazos legais para retorno da impugnação.

Att,



De: Jessica Aline Kercher <Licitacao2@zagonel.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 09:04

Para: licitacao@balsanova.pr.gov.br

Assunto: CC 012/2024

Bom dia prezado,

Ao analisar a descrição das luminárias de LED do ato convocatório em tela, denota-se que há escassas informações acerca das luminárias públicas de LED requeridas.

O termo de referência, que apresenta o detalhamento dos itens, limitou-se a explanação de raras especificações e, para que haja um descritivo completo, que vise aquisição de luminárias de qualidade, com segurança jurídica, deverá apresentar, as seguintes especificações:

- a. Potência Máxima;
- b. Fator de Potência;

- c. Distorção Harmônica Total;
- d. Protetor Contra Surtos (10Kv 10Ka);
- e. Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto;
- f. Eficiência Energética;
- g. Vida útil do LED (L70);
- h. Temperatura média de cor de 4000 a 5000K;
- i. Fonte de Energia;
- j. Índice de Reprodução de Cor (IRC);
- k. Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08;
- l. Fluxo Luminoso Efetivo.

Agradeço se puder me enviar essas informações.

Atenciosamente,



Não contém vírus. www.avast.com

De: licitacao@balsanova.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 24 de setembro de 2024 08:29
Para: 'Jessica Aline Kercher'
Assunto: RES: CC 012/2024
Anexos: PUBLICAÇÃO AMP - AVISO DE SUSPENSÃO.pdf

Bom dia! Venho através deste encaminhar retorno quanto ao pedido de esclarecimentos realizado na Concorrência Eletrônica nº 012/2024, segue manifestação técnica:

De: arquitetorafael@balsanova.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 10:53
Para: licitacao@balsanova.pr.gov.br; eng3@balsanova.pr.gov.br
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimentos - Concorrência nº 012/2024

Prezados, bom dia!

Em virtude dos recorrentes questionamentos das empresas licitantes, a respeito do detalhamento dos itens, solicitamos a suspensão da presente Concorrência Eletrônica para que se proceda a Revisão Geral dessas descrições e provável necessidade da realização de novas cotações.

Atenciosamente



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Att.
Rafael Noboru Takeuchi
Arquiteto e Urbanista
41 3636-8017
Avenida Brasil, 665 - Centro - Balsa Nova - PR

Informo que a Concorrência Eletrônica nº 012/2024, está SUSPENSA à pedido da Secretaria demandante.

Sem mais,



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUÉLI L. R. DE SOUZA

Pregoeira

Avenida Brasil, 665 - centro - Balsa Nova - PR

 (41) 3636-8015

De: Jessica Aline Kercher <licitacao2@zagonel.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2024 09:04

Para: licitacao@balsanova.pr.gov.br

Assunto: CC 012/2024

Bom dia prezado,

Ao analisar a descrição das luminárias de LED do ato convocatório em tela, denota-se que há escassas informações acerca das luminárias públicas de LED requeridas.

O termo de referência, que apresenta o detalhamento dos itens, limitou-se a explanação de raras especificações e, para que haja um descritivo completo, que vise aquisição de luminárias de qualidade, com segurança jurídica, deverá apresentar, as seguintes especificações:

- a. Potência Máxima;
- b. Fator de Potência;
- c. Distorção Harmônica Total;
- d. Protetor Contra Surtos (10Kv 10Ka);
- e. Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto;
- f. Eficiência Energética;
- g. Vida útil do LED (L70);
- h. Temperatura média de cor de 4000 a 5000K;
- i. Fonte de Energia;

- j. Índice de Reprodução de Cor (IRC);
- k. Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08;
- l. Fluxo Luminoso Efetivo.

Agradeço se puder me enviar essas informações.

Atenciosamente,



The image shows a business card for Jéssica Kercher, Dpto. de Iluminação Pública, at the top. The card is green and white. It includes contact information: phone numbers +55 (49) 3366-6000 and +55 (49) 98827-9482, and the website www.zagonel.com.br. The Zagonel logo is prominently displayed with the tagline 'tecnologia eficiente'. Below the card is a banner celebrating 35 years. The banner features the Zagonel logo, the text '35 anos', and a message in Portuguese: 'Desde 1989 edificando uma jornada de evolução, inovação e excelência, construída por pessoas!'.

Jéssica Kercher
Dpto. de Iluminação Pública

+55 (49) 3366-6000
+55 (49) 98827-9482
www.zagonel.com.br

Zagonel
tecnologia eficiente

@eletrozagonel

Zagonel
tecnologia eficiente

35
anos

Desde 1989
edificando uma jornada de
evolução, inovação e excelência.
construída por *pessoas!*