



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO
Aquisição e instalação de conjunto de bomba submersa, tubulação e acessórios que compõem o sistema de abastecimento de água através de poços artesianos, conforme características, condições, obrigações e requisitos técnicos do termo de referência, conforme especificações da planilha abaixo.

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
ID	DANO	
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do certame	Coordenadoria de Licitações
2.	Verificar as exigências solicitadas	SMAPA

RISCO 02		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
ID	DANO	
1.	Atraso na entrega do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável





RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

1.	Acompanhamento dos prazos de execução/entrega e indicação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas do edital da contratação	SMAPA
2.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

() Planejamento da Contratação

(X) Gestão do Contrato/Execução dos Serviços

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Rompimento da tubulação durante a troca de bomba submersa	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
ID	DANO	
1.	Perda da bomba submersa no fundo do poço	
2.	Perda da tubulação no poço	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de acidente, a empresa contratada deverá realizar a "pescaria" da bomba, sem custos para a contratante	Contratada
2.	Em caso de acidente, a empresa contratada deverá realizar a troca de materiais, sem custos para a contratante	Contratada

Rio Branco Do Sul, 18 de Maio de 2023

Responsável pelo preenchimento
SMAPA

