

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED

PARECER TÉCNICO

Após análise da proposta reajustada e planilhas apresentada pela empresa **QUARK ENGENHARIA EIRELI**, classificada provisoriamente em primeiro lugar:

Conforme edital:

5.9 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, a planilha de serviços e o Cronograma Físico-Financeiro. A proposta de preços deve seguir o item 5.2 do edital e o formulário do ANEXO II, sendo redigida em português, sem emendas ou rasuras, datada, rubricada e assinada pelo representante legal com CPF, RG e cargo na licitante. A planilha de serviços deve ser preenchida conforme ANEXO VII, contendo quantidades, preços e descrição completa dos itens, conforme a planilha e termo de referência. O Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO VIII) deve ser preenchido com o nome do titular ou representante legal, assinatura, nome, registro no Conselho de Classe e assinatura do responsável técnico indicado."

ANEXO II – PROPOSTA REAJUSTADA, **apresentado em conformidade**

ANEXO VII – PLANILHA DE SERVIÇOS, **apresentado com ressalva.**

ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, **apresentado em conformidade.**

1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED - 40W; 4.000K; 70.000h (L70), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 160lm/W E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO	un	1763,00	Unicoba	SL VT9.3
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED - 60W; 4.000K; 70.000h (L70), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 160lm/W E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO	un	350,00	Unicoba	SL VT9.3
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED - 80W; 4.000K; 70.000h (L70), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 160lm/W E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO	un	60,00	Unicoba	SL VT9.3
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED - 120W; 4.000K; 70.000h (L70), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 160lm/W E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO	un	35,00	Unicoba	SL VT9.3

Verificou-se que a empresa apresentou a mesma marca e o mesmo modelo de luminária para todos os itens constantes da planilha orçamentária, independentemente das variações de potência, fluxo luminoso e aplicação previstas no Termo de Referência.

Tal prática pode comprometer a análise técnica da documentação apresentada, uma vez que o edital exige a compatibilidade das luminárias com os parâmetros específicos de cada item (potência, tipo de via, altura de instalação, classificação fotométrica, entre outros). A indicação de um único modelo para diferentes especificações impede a verificação individualizada da conformidade técnica de cada luminária com as exigências do certame.

Dessa forma, recomenda-se que a empresa seja instada a esclarecer ou complementar sua documentação técnica os modelos correspondentes a cada potência e aplicação prevista, de modo a permitir uma análise técnica adequada e conclusiva.

É o parecer.

Tijucas do Sul, 31 de outubro de 2025.

Paulo Fernando Ganacin

Engenheiro Eletricista

CREA PR -94122/D