

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED

PARECER TÉCNICO

Após análise da documentação apresentada pela empresa **ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA**, classificada provisoriamente em primeiro lugar, verificam-se falhas técnicas relevantes que comprometem a habilitação da licitante.

Durante a verificação da documentação técnica apresentada pela empresa licitante, constatou-se a **ausência dos seguintes relatórios obrigatórios**, exigidos pelo Termo de Referência e fundamentais para a verificação da conformidade dos materiais ofertados:

1. **Relatório de teste de resistência mecânica ao carregamento vertical e horizontal;**
2. **Ensaio de aderência.**

Esses ensaios têm como objetivo comprovar a **integridade estrutural e a durabilidade do conjunto luminária-suporte**, garantindo que o produto resista às solicitações mecânicas decorrentes de esforços de vento, vibração e instalação, conforme previsto em normas técnicas aplicáveis, como a **ABNT NBR 15129** (para luminárias públicas) e a **NBR 6123** (para ação do vento em estruturas).

A ausência desses relatórios impede a verificação objetiva da conformidade técnica e da segurança do produto, comprometendo a análise de desempenho e a confiabilidade da instalação em campo.

Conclusão Técnica

Diante da falta dos relatórios acima mencionados, **não é possível atestar a conformidade técnica do produto ofertado** com as exigências do Termo de Referência e das normas técnicas pertinentes.

Recomenda-se, portanto, pelo princípio da convocação do instrumento convocatório e pelo princípio da igualdade entre os participantes, recomenda-se, **a desclassificação da proposta por inobservância às especificações técnicas mínimas** previstas no instrumento convocatório.

É o parecer.

Tijucas do Sul, 06 de novembro de 2025

Paulo Fernando Ganacin

Engenheiro Eletricista

CREA PR -94122/D