


CONFIGURAÇÃO	
CORES	PENAS
RED	0,25 (COLOR)
YELLOW	0,10 (COLOR)
GREEN	0,10 (PRETO)
CYAN	0,30 (PRETO)
BLUE	0,10 (PRETO)
MAGENTA	0,40 (PRETO)
WHITE	0,30 (PRETO)
COLOR 8	0,40 (PRETO)
COLOR 9	0,20 (PRETO)
COLOR 10	0,30 (COLOR)
COLOR 11	0,20 (COLOR)
COLOR 12	0,20 (COLOR)
COLOR 13	0,10 (COLOR)
COLOR 14	0,10 (COLOR)
COLOR 15	0,10 (COLOR)

PLANO DE EMERGÊNCIA / PLANTA DE RISCO
ESC. 1/400

LEGENDA:

 ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA | E-1 / E-3




LEGENDA / PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO




RISCO ELÉTRICO




HIDRANTE



CENTRAL PREDIAL DE GLP
CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 190 Kg
4,00 BOTIÕES DE 45 Kg - P45 / TROCÁVEIS




REGISTRO DE RECALQUE



ENTRADA PARA CB



VIATURA DOS BOMBEIROS



RESERVA DE INCÊNDIO

PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRE

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO / SETOR		OCUPAÇÃO	C.I (M2/m²)	Nº DE PAVIMENTOS	PE DIREITO (m)	ÁREA (m²)
BLOCO "A" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	5,61	190,76
BLOCO "B" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	3,10	222,64
BLOCO "C" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	3,10	222,64
BLOCO "D" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	3,10	310,66
BLOCO "E-1" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	3,10	371,75
BLOCO "E-2" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	3,10	371,75
BLOCO "F" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	3,10	299,15
BLOCO "G" ESCOLA		ESCOLA EM GERAL E-1	300	1	2,40	51,44
BLOCO "H" QUADRA ESPORTIVA		CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO F-3	300	1	8,30	1.160,01
ALTURA	TÉRREO	RISCO	R. LEVE	ÁREA EXISTENTE	-	ÁREA TOTAL 3.200,80 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

☒ ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	☒ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
☐ SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	☒ ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
☒ SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	☒ SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
☐ COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	☒ EXTINTORES DE INCÊNDIO
☒ CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	☒ HIDRANTES E MANGOTINHOS
☒ SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	☐ CHUVEIRO AUTOMÁTICO
☐ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	☐ RESFRIAMENTO
☐ CONTROLE DE FUMAÇA	☐ ESPUMA
☐ PLANO DE EMERGÊNCIA	☒ BRIGADA DE INCÊNDIO
RESERVATÓRIO	INFERIOR - SUPERIOR - RTI 12 m² SPK -
GLP	OBEDECERÁ A NPT-28 CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 190 KG 4,00 BOTIÕES DE 45 KG - P45

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PTPID

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº PTPID
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Projetos de Incêndio Execução de Sistema de Incêndio Certificação de Vistoria dos Bombeiros Inspeção e Pré-Vistoria Treinamento de Brigada de Incêndio	REGULARISO REGULARIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS	Rua Rui Barbosa, 1320 - Sala 14 CEP: 79004-440 - Campo Grande/MS 67 3028.6620 99258.8253 angelicafrancasantos@hotmail.com www.regulariso.com.br
--	--	---

RAZÃO SOCIAL:

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

NOME FANTASIA:

ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO:

CEP: 83.504-540

TRAVESSA JOSÉ FERREIRA, N°15 - BAIRRO CACHOEIRA - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

ÁREA:

3.200,80m²

OCUPAÇÃO:

ESCOLA EM GERAL / E-1 / E-3

ALTURA:

TÉRREA

PRANCHA:

01/08

TÍTULO DO DESENHO:

PLANTA DE RISCO
QUADRO DE ESTATÍSTICA

CBMPR:

PROPRIETÁRIO / RESP. PELO USO:

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
CNPJ: 76.105.659/0001-74

ESCALA:

INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ITAMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 104.818.771-34
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA/MS 9589/D

DATA:

NOVEMBRO/2019

É VEDADA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA MATERIAL. O USO NÃO AUTORIZADO POR TERCEIROS IMPLICARÁ NAS SANÇÕES LEGAIS.