


Relação do açç

Resumo do aco

Vol. de concreto total (C-30) = 49.52 m³
Área de forma total = 412.69 m²



NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

1. LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS CONCRETOS PROPOSTO DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA.
2. EXECUÇÃO DAS FORMAS E ARMADURAS CONFORME PLANTA DE DETALHAMENTO DAS MEMBRAS.
3. ESTE PROJETO NÃO APRESENTA DIMENSIONAMENTO PARA A EXECUÇÃO DAS FUNDAMENTOS, SENDO QUE ESTE DEVERÁ SER ELABORADO POR ENGENHEIRO DE ESPECIALIDADE E ZONAMENTO DO TERREIRO ESCRITO POR ENGENHEIRO DE OBRA, CONFORME TÉCNICAS EXISTENTES. POSTERIORMENTE O PROJETISTA LA ELABORAR O PROJETO DE FUNDAMENTOS, DEVERÁ SER ELABORADO CONFORME AS TÉCNICAS ELEGIDAS E ADEQUADA CONFORME DADOS DO SOLO E CARGAS APRESENTADAS NA PRANCHETA 01.
4. ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA ASENTAMENTO DO PISO ARMADO.
5. APOIO ESCAVADO E ATRIBUTIVO DO NÍVEL DE ASENTAMENTO DO PISO ARMADO. EXECUÇÃO DE LASTRO DE CIMENTO E 10 CM DE AREIA COM 10% DE CIMENTO.
6. EM CASO DE PRESERVAÇÃO DE ALGUMAS VAZAS DOS BARRIS, DEVERÁ OCORRER ESMOITAMENTO DO LOCAL.
7. REALIZAÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO EM MONITORES DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA.
8. EVITAR O CONTATO DAS ARMADURAS DAS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM O SOLO, RESPECTANDO O COBRIMENTO INDICADO EM PROJETO.
9. MICHAR AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
10. UTILIZAÇÃO DE ESPALHADORES DE PASTOS OU BARRILES NAS ARMADURAS PARA REPERTEIR O COBRIMENTO DE CONCRETO.
11. O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO DE A LUTURA ALTA, OU INFERIOR A 2M DE A LUTURA PARA EVITAR SEGREGAÇÃO.
12. O ADEMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER REALIZADO COM UTILIZAÇÃO DE VIBRADOR MÉCANICO, COM SIGUIAÇÃO DE CIMENTOS ADIQUADOS, CONFORME NECESSIDADE.
13. REALIZAR CURA ÚMIDA DO CONCRETO NO INÍCIO DO PROCESSO DE SECAGEM E REBORDAR MEIO DIA.
14. ESCOAMENTO MÍNIMO DE 20 DIAS PARA OS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO.
15. NÃO DEVERÁ SER REALIZADAS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES OU CILINDROS NA SEÇÃO INTERNA DE PLÁTAS SE NECESSÁRIA A PASSAGEM NA LATERAL, DE VÍZIO O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADO PARA ELABORAÇÃO DE DETALHES E DIMENSÕES POR FURTO ANTES DA CONCRETAGEM DE FORMA QUE NÃO SE COMPROMETA O FUNCIONAMENTO E DIMENSÕES PROPRIAS DO ELEMENTO ESTRUTURAL.
16. A COMPATIBILIDADE ENTRE O PROJETO E A DIFERENTES DISCIPLINAS DOS ORÇAMENTOS PROPOSTOS, DEVERÁ SER ELABORADO POR ENGENHEIRO DE ESPECIALIDADE E ZONAMENTO DO TERREIRO ESCRITO POR ENGENHEIRO DE OBRA, CONFORME TÉCNICAS EXISTENTES. POSTERIORMENTE O PROJETISTA LA ELABORAR O PROJETO DE FUNDAMENTOS, DEVERÁ SER ELABORADO CONFORME AS TÉCNICAS ELEGIDAS E ADEQUADA CONFORME DADOS DO SOLO E CARGAS APRESENTADAS NA PRANCHETA 01.

CONTRA-FLECHAS:

- BALANÇOS ATÉ 1,20m - CF = 1,00m
- BALANÇOS ATÉ 1,50m - CF = 1,50m
- VÃOS ENTRE 5,0 E 6,0m - CF = 2,00m
- VÃOS ENTRE 6,0 E 9,0m - CF = 2,50m

OBSERVAÇÃO:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANA - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA ARQUITETA SALLA MARQUES DE SOUZA, CNU 430.889-2, SOB (3) RRTs Nº 00000 II Nº 00000, CAGE 4 XXXXXX (EMPRESA/PRÉFECTURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A BIPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.