



LOCALIZAÇÃO:
-24.77201, -51.74961



Circuito No.: 83972*0001

TRANSFORMADOR INSTALADO
No. Copel:
Marca:
No. de Fábrica:
Potência (kVA): 75
Impedância (Ohms):
Ano de Fabricação:
Taps:

Circuito No.: 83972B0507

TRANSFORMADOR INSTALADO
No. Copel:
Marca:
No. de Fábrica:
Potência (kVA): 75
Impedância (Ohms):
Ano de Fabricação:
Taps:

TRANSFORMADOR RETIRADO
No. Copel: 5609884382
Potência (kVA): 45


CHAVE: 8397242277

Consumidores Residenciais: 1153

Consumidores Comerciais: 31

Consumidores Industriais: 5

LUMINÁRIA TIPO LED 50W FIXADA COM BRAÇO BR-2.
RAIO DE PROJEÇÃO 20m.
SEQUENCIAMENTO DE LIGAÇÃO: AB-AC-BC



SUBSTITUIR PARA-RAIOS
E INSTALAR PROTETOR DE
BUCHA

NOTA:
DESLOCAR PELA 4m.
PROJETAR ESCORA DUPLA.
REAPLICAR ESTRUTURA E IP.

APENAS APROVAÇÃO



ANÁLISE DE PROJETO DE REDE DISTRIBUIÇÃO

PROJETO APROVADO

Thiago Emidio de Souza
Reg. 51195

EM: 12/02/26 Validade: 18 Meses

APROVAÇÃO DESTA PROJETO NÃO IMPLICA NA
AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. O PROJETO E
EXECUÇÃO DEVERÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO MIT
162601 EM VIGOR NA ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO. QUANDO NA
IMPLANTAÇÃO HOUVER A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO
POR MOTIVOS TÉCNICOS REFERENTES À REDE ELÉTRICA
PROJETADA OU À EXISTENTE, E/OU AINDA ALTERAÇÕES
TECNOLOGICAS DE MATERIAL DE REDE, SERÁ NECESSÁRIO
ALTERAÇÃO DO PROJETO PELO PRETENDENTE.

OBS:
*PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTES SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR
PIQUETES EM TODAS AS DIVISAS DE TERRENOS.
**OS POSTES DEVERÃO SER ALOCADOS NAS DIVIDAS DOS
TERRENOS OU NO MÍNIMO 4m DAS MESMAS ESCOTO NAS ESQUINAS
EM QUE PODERÃO SER A 2m DAS MESMAS.

* Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A



PROJETO: 1703270

PROJETISTA: Marcelo Charles - 378944

FISCAL:

CADASTRO:

EMPREENTEIRA:

METHA MARTINS ENGENHARIA

LOCAL: RDU - PITANGA/PR

CLIENTE: MUNICÍPIO DE PITANGA

OBRA: EXTENSÃO DE REDE PARA ATEDER LOTEAMENTO
O DE CASA POPULAR

DATA: 14/01/2026

ESCALA: 1:1.000

REF:

FOLHA: 1/1-A2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. MARCELO CHARLES M. JR.

CREA: PR197225/D

OSE: 01.20263251640713

ODI:

ODD:

ODS:

☒ SOLICITAR ALINHAMENTO

☒ AVISAR:

DIGSEG

CARRARO

FIREFIBRA



Documento assinado digitalmente

MARCELO CHARLES MARTINS JUNIOR

Data: 11/02/2026 11:22:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>