

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/06/2025 13:04	Esclarecimento - itens 24 e 25 - 1º) No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ? Agradeço antecipadamente.		Não há arquivo anexado.
RGT ELETRONICA LTDA - 05943957000195		licitacoes@ragtech.com.br / (11) 2147-3087	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/06/2025 13:52	Não conseguimos localizar o prazo de entrega do Lote 20. Entendemos que deve ser considerado o prazo de entrega de 30 (trinta) dias, igual aos demais Lotes. Nosso entendimento está correto?		Não há arquivo anexado.
MICROSENS S.A. 78126950001126		licitacao@microsens.com.br / (41) 3024 2050	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/06/2025 14:00	Seguem novos pedidos de esclarecimentos.	Novo Questionamento - Rigo e rigo x PONTA GROSSA PR - PE 45 - 2025.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/08495f17f7ce41ed93b13b683b0643b1.pdf
RIGO & RIGO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA 11063454000128		fabio@mimegastore.com / (45) 99126-2395	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Gerência de Projetos

Ao (À)

JOAO ILDO NIEDZWIEDKI

Prezado, com relação ao pedido de esclarecimento da empresa RGT ELETRÔNICA, anexo 6055112:

RESPOSTA: Prezados, para esta contratação, se pretende adquirir nobreaks de entrada e o uso previsto não envolve equipamentos sensíveis ou servidores, portanto está aberto para ambas as possibilidades.

13 de junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS PILARSKI, Analista de Suporte**, em 13/06/2025, às 09:48, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **6061703** e o código CRC **E461A1BB**.