

Licitações

Ao (À)

LUIZ FERNANDO SWIANTEK JUNIOR

Para responder ao seguinte questionamento:

1) Em atenção ao memorial descritivo da licitação em referência, gostaríamos de solicitar esclarecimento sobre o seguinte trecho: “A grama sintética a ser instalada deve ser do tipo monofilamento, com uma altura de 50mm. A manta deve possuir tripla camada e densidade mínima de 14.500 pontos por metro quadrado e 8.500 DTEX.” Informamos que não existe grama sintética com 14.500 pontos por metro quadrado. Pedimos rever as especificações da grama solicitada.

Atenciosamente.

23 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **LORIANE MENDER DOS SANTOS, Técnica Administrativa II**, em 23/05/2025, às 16:09, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **5970935** e o código CRC **EF2FD6D4**.

Departamento de Planejamento Urbano - Edificações

Ao (À)

Licitações

Em atendimento ao questionamento, informamos que serão aceitas gramas sintéticas com **densidade mínima de 10.000 pontos por metro quadrado**, mantidas as demais características técnicas exigidas, garantindo, assim, padrão de qualidade compatível com aplicações de alto desempenho e uso intenso.

Atenciosamente,

26 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FERNANDO SWIANTEK JUNIOR, Diretor de Planejamento Urbano e Infraestrutura**, em 26/05/2025, às 12:48, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **5975733** e o código CRC **74F6DED1**.